

閱覽設計書

件名 公共施設LED照明器具賃貸借

設置場所 永平寺町役場本庁 外14市施設

履行期限 令和18年3月31日

監督職員 契約管財課 課長補佐 中野 昇

公共施設LED照明器具賃貸借 仕様書

令和7年4月

1. 総則

本仕様書は、福井県永平寺町有施設におけるLED照明器具（蛍光管及びランプ）一式の賃貸借について定める。

2. 導入の目的・概要

この仕様書は、福井県永平寺町有施設で使用している蛍光灯等の照明のLED化を図ることで、より効果的な消費電力量削減に伴う温室効果ガス削減及び維持経費削減を図ることを目的としている。そのため、LED照明器具の本来の機能を維持し、常時良好な状態において使用できるために、賃貸者は誠意をもって確実に実施するものとする。

また、本事業により「省エネ法」・「第2次永平寺町環境基本計画」等、節電・省エネ関連計画の削減目標達成に向けた取組みを推進する。

3. 概要

(1) 履行場所

別紙 施設一覧

(2) 賃貸借物品

LED照明器具 一式

その他、取付けに必要な資材

(3) 設置期限

令和8年3月13日

(4) 賃貸借期間

令和8年4月1日～令和17年3月31日までの10年間とする。

なお、契約締結日から令和8年3月31日までの間はLED照明器具設置等の準備期間とする。

(5) 賃貸借契約期間満了時の取り扱い

賃貸借契約期間満了時の照明器具の取り扱いは協議する。

ただし、賃借人が継続使用を申し出た場合は、無償譲渡を認めること。

なお、契約期間満了後、無償譲渡することから、賃貸借期間中の物件の固定資産税は賃貸借料に含まないものとする。

4. 機器（物品）仕様

(1) 照明器具は既存照明器具を使用し、LED化に必要な結線替え等を行うこと。

(2) 結線替え作業後、安定器の取外しは行わないこと。

(3) 片側給電の場合、灯具内の結線替え作業を行った灯具には、電源供給口側に電源供給口を示すシールを貼ること。

(4) 光源（LED）寿命は40,000時間以上の製品であること。

(5) 照明メーカーは日本照明工業会に加盟する国内メーカーであること。

ア 電源内蔵直管蛍光灯型LED照明について

- (a) 口金 G13
- (b) 演色指数 Ra80以上
- (c) 全光束 Hf32W型：3,000lm以上 20W型：900lm以上
- (d) 消費電力 Hf32W型：16W以下 20W型：6W以下
- (e) 平均色温度 5000K
- (f) 配光角 130° 以上
- (g) 定格寿命（器具光束が初期の70%まで減衰する時間） 40,000時間以上

イ FPR形管蛍光灯型LED照明について

- (a) 口金 GY10q
- (b) 演色指数 Ra80以上
- (c) 全光束 FPR96W型：3,700lm以上
- (d) 消費電力 FPR96W型：26W以下
- (e) 平均色温度 5000K
- (f) 配光角 130° 以上
- (g) 定格寿命（器具光束が初期の70%まで減衰する時間） 40,000時間以上

ウ サークライン形蛍光灯型LED照明について

- (a) 口金 G10q
- (b) 演色指数 Ra80以上
- (c) 全光束 40W型：2,500lm以上 30W型：1,400lm以上 20W型：1,200lm以上
- (d) 消費電力 40W型：18W以下 30W型：10W以下 20W型：10W以下
- (e) 平均色温度 5000K
- (f) 配光角 130° 以上
- (g) 定格寿命（器具光束が初期の70%まで減衰する時間） 40,000時間以上

エ その他のLED照明について

- (a) グレア・フリッカーを防止する処置が施されていること
- (b) LEDチップメーカーの特許を侵害していないこと
- (c) 環境配慮商品であること
- (d) 既存器具の強度がLED照明の重量に満たない場合は金口を交換する等の対策を施すこと

5. 入札金額

(1) 入札金額は12ヶ月分の賃貸借料（税抜）とする。

(2) 賃貸借料にはLED照明の結線替え工事費用・産業廃棄物処分費用を含めるものとする。

6. 要求要件

(1) 照明器具（物品）の調達

LED照明器具及び付属部品を交換する場合は、未使用品であることとする。

(2) 設置工事

LED照明器具の納入及び設置を行うこととする。

(3) 梱包材や既存蛍光灯管等の撤去処分

梱包材や取り外した照明設備は受注者で処分とする。

(4) 保証期間

保証期間は、LED照明器具の設置完了の日から賃貸借期間終了までの10年間とする。

7. 工事（設置）仕様

(1) 設置作業に使用する雑材はすべて新品とする。

(2) 契約後、速やかに工程表について、監督職員の承諾を受けること。

(3) 設置作業にあたっての安全管理については、監督職員と打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。

(4) 設置作業において発生する軽微な建築工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。

(5) 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に監督職員と日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。

(6) 作業中は粉塵の飛散には十分注意し、養生を行うこと。

(7) 作業終了後は床の清掃を行うこと。

(8) 設置作業時間帯は、監督職員の指示に従うこと。

(9) 設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないことを確認すること。

(10) 本仕様書に記載しない事項については、公共建築工事（改修工事）標準仕様書（電気設備工事編）最新版／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修により補完すること。

(11) 設置作業に関して本仕様書に明記のない事項に質疑が生じた場合、発注者と協議すること。

(12) 設置作業中に万が一、建物や物品に損害を与えた場合や事故等が発生した場合は速やかに監督職員に報告し、監督職員の指示に従うこととし、解決にかかる一切の費用は受注者が負担するものとする。

(13) 既存照明器具からLED照明器具へ更新する際に関係諸官庁や電力会社等への申請又は届出が必要な場合は受注者が代行すること。

(14) 本契約賃貸借品には動産総合保険(新価特約付)を付与するものとする。保険料は受注者が負担するものとする。なお、動産保険の対象外となる天災その他不可抗力に

より物件に損害が生じた場合は、協議により対応を決定する。

- (15) アスベスト含有にかかる調査業務が発生した場合は、報告し、協議のうえ対処すること。
- (16) 撤去した蛍光灯照明器具等については、関係法令を遵守し適正に処理すること。また、PCBの含まれることが確認された場合は、その旨が分かる資料を添付した上で引渡すこと。
- (17) LED照明の設置後は、誤装着を防ぐために表示シールを照明器具に設置すること。シールに表示する内容については監督職員と別途協議の上決定のこととする。
- (18) 交換対象については、別紙1の「既存照明器具一覧」及び別紙2「技術仕様書」を参照すること。実施については2%の数量増を見込むものとする。また、極度の増減が発生した場合は、監督職員と協議の上、契約変更とする。
- (19) 公共施設照明器具（一般社団法人日本照明工業会規格JIL5004）に登録対応機種が存在しない場合は以下の規格に適合している製品を選定すること。

ア 日本産業規格（JIS）

イ 一般社団法人日本照明工業会光源及び器具類共通規格（JLMA）

ウ 一般社団法人日本照明工業会光源類規格（JEL）

エ 日本照明工業会ガイドに規定されている規格

オ 電気用品安全法（PSE）

8. 物品の性能保証・点検保守内容

- (1) 賃貸借期間満了時まで物品性能維持の保証を行うこと。
- (2) 障害発生時は、迅速かつ適切に物品の取替え、代替え、修理等を行うこと。
- (3) 設置作業終了後、障害発生時の連絡先、担当者等を記載した体制表を提出すること。
- (4) 障害が発生し対応した場合は、その都度、文書による報告書を提出すること。
- (5) 保証期間中は、フリーコールで対応を受付すること。対応時間は年末年始・会社都合による休日を除く平日10：00～18：00とする。

- (6) 設置作業の実施にあたっては、電気工事の建設業許可を得ている業者を選定し設置するものとする。設置及び本契約に必要な照明器具等を調達する者として、受注者は以下の者と直接契約を行い、工事着手までに体制表を提出すること。

ア 令和7・8年度永平寺町建設工事入札参加資格者名簿に電気工事業で掲載されている永平寺町内工事会社または、永平寺町内に本店・営業所を有する電気工事業者を積極的に活用すること。

- イ LED照明灯設置作業は、電気工事を伴うことから、現地設置作業の他、計画、管理、物品調達等適切な対応が出来る管理責任者として、工事業者を入れることもできる。選定した従事者に管理責任者を指定して監督職員に報告するとともに、管理責任者は工事の管理の連絡調整や安全管理など業務全般を統括管理するものとする。

9. 完成図書

以下の内容を取りまとめ、完成図書として紙で一部、併せてPDFファイル形式で電子データを提出すること。

- (1) 設置したLED照明器具の製品仕様書
- (2) メーカー取扱説明書および製品保証書
- (3) 産業廃棄物管理票(マニフェストA票・E票)の写し
- (4) 関係諸官公庁等への申請等が完了していることを示す書類(必要な場合)
- (5) 各種写真(施工前、施工後)※代表箇所のみ
- (6) 契約締結後の打合せ議事録
- (7) 緊急連絡先
- (8) メーカーが発行する出荷証明書
- (9) 設置した照明器具の台帳(Excelデータ)

10. 支払条件

賃貸借料は、月の初日から末日までを1ヶ月分とし、120ヶ月分の均等払いとする。受注者は、各月の賃貸借終了後、請求書を提出し、請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を支払うものとする。

賃貸借料は、令和8年4月分(令和8年4月1日～令和8年4月30日)から120ヶ月(10年)とする。

11. その他、特記

- (1) 設置前に現場調査、回路調査等を十分行い作業を実施すること。また、調査等において仕様書等の相違を発見した場合には、速やかに監督職員へ報告し、協議する。
- (2) 納入・搬出経路については施設管理運営上の支障に留意し監督職員の承諾を得る。
- (3) 作業車・運搬車・敷地内における車両の駐停車については、事前に監督職員の承諾を得る。
- (4) 勤務時間外の作業は、事前に時間外作業届を監督職員へ提出する。
- (5) 検収が認められたものから順次使用を認めるものとする。

技術仕様書

器具形状	直管LEDランプ40W相当(片側給電)	直管LEDランプHf32W相当(片側給電)	直管LEDランプ20W相当(片側給電)
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
定格電圧	100V-242V	100V-242V	100V-242V
重量 (g)	270以下	270以下	150以下
消費電力W (200V時)	14以下	16以下	6以下
全光束 (lm)	2500以上	3000以上	970以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	82以上	82以上	82以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	内蔵	内蔵	内蔵
使用温度	-20~40℃	5~35℃	-20~40℃
防水性能	なし	なし	なし
材質	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
備考			

器具形状	直管LEDランプ15W相当(片側給電)	直管LEDランプ10W相当(片側給電)	FPLランプ27W相当
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
定格電圧	100V-242V	100V-242V	100V-242V
重量 (g)	130以下	110以下	100以下
消費電力W (200V時)	8以下	4以下	8以下
全光束 (lm)	1100以上	500以上	1000以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	80以上	80以上	83以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	内蔵	内蔵	内蔵
使用温度	-20~40℃	-20~40℃	-20~40℃
防水性能	なし	なし	なし
材質	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート	カバー：ポリカーボネートフレーム：亜鉛メッキ鋼板
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
備考			

技術仕様書

器具形状	FPLランプ36W相当	FPLランプ96W相当	LEDタ ^g ウライトφ150
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	器具交換
定格電圧	100V-242V	100V-242V	100-242V
重量 (g)	360以下	140以下	360以下
消費電力W (200V時)	27以下	13以下	10以下
全光束 (lm)	3700以上	1700以上	1080以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	80以上	83以上	80以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	内蔵	内蔵	-
使用温度	-20~40℃	-20~40℃	-20~40℃
防水性能	なし	なし	なし
材質	カバー：ポリカーボネートフレーム：亜鉛メッキ鋼板	カバー：ポリカーボネートフレーム：亜鉛メッキ鋼板	
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	
備考			

器具形状	サークラインランプ 20W相当	サークラインランプ 30W相当	サークラインランプ 32W相当
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
定格電圧	100-242V	100-242V	100-242V
重量 (g)	210以下	230以下	340以下
消費電力W (200V時)	10以下	10以下	15以下
全光束 (lm)	1250以上	1400以上	2100以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	80以上	80以上	80以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	-	-	-
使用温度	-20~40℃	-20~40℃	-20~40℃
防水性能	なし	なし	なし
材質	本体：ポリカーボネート	本体：ポリカーボネート	本体：ポリカーボネート
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
備考			

技術仕様書

器具形状	サークラインランプ 40W相当	スクエア照明□600	スクエア照明□450
交換方法	ランプ交換	器具交換	器具交換
定格電圧	100-242V	100-242V	100-242V
重量 (g)	430以下	8000以下	5400以下
消費電力W (200V時)	18以下	52以下	35以下
全光束 (lm)	2520以上	7400以上	4900以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	80以上	83以上	83以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	-	-	-
使用温度	-20~40℃	-	-
防水性能	なし	なし	なし
材質	本体：ポリカーボネート	-	-
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
備考			

器具形状	スクエア照明□350	スクエア照明□275
交換方法	器具交換	器具交換
定格電圧	100-242V	100-242V
重量 (g)	2300以下	2700以下
消費電力W (200V時)	20以下	30以下
全光束 (lm)	3000以上	3600以上
色温度 (K)	5000	5000
演色性 (Ra)	83以上	83以上
設計寿命 (時間)	40000	40000
電源ユニット	-	-
使用温度	-	-
防水性能	なし	なし
材質	-	-
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年
備考		

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	1	1F風除室	FDL27	6	GX10q	27	昼白色	器具交換	φ150
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	2	1F入口前	FPL96	24	GY10q	96	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	3	1Fミーティングルーム	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	4	1F機器置き場	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	5	1F窓口	FL40	126	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	6	1F窓口	FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	7	1F会計課	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	8	1F書庫	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	9	1F EV前	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	10	1F EV前	FCL30	1	G10q	30	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	11	1F EV前	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	12	2F町長室	FPL96	24	GY10q	96	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	13	2F男性・女性トイレ	FDL27	11	GX10q	27	昼白色	器具交換	φ150
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	14	2F男性・女性トイレ	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	15	2F事務所	FL40	160	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	16	2F EVホール	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	17	3F EVホール	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	18	3F議長事務局	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	19	3F議長室	FL40	18	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	20	3F円卓会議室	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	21	3F円卓会議室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	22	3F空調室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	23	3F空調室換	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	24	3F議員控室	FL40	18	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	25	3F議員控室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	26	3F議員控室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	27	3F男性・女性トイレ	FDL27	11	GX10q	27	昼白色	器具交換	φ150
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	28	3F男性・女性トイレ	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	29	3F通路	FL20	8	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	30	3F通路	非常灯FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	非常灯埋込W300
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	31	1Fトイレ (階段裏)	FDL27	2	GX10q	27	昼白色	器具交換	φ150
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	32	1Fトイレ (階段裏)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	33	1Fトイレ (階段裏)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	34	1F階段 (ミーティングルーム横)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	35	1F-2F階段 (ミーティングルーム横)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	36	2F階段 (ミーティングルーム横)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	4.5m
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	37	2F-3F階段 (ミーティングルーム横)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	38	3F階段 (ミーティングルーム横)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	4.5m
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	39	3F-4F階段 (ミーティングルーム横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
1	永平寺町役場本庁舎(本庁)	40	1F階段 (会計課裏)	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	41	1F階段 (会計課裏)	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	42	2F階段 (会計課裏)	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(本庁)	43	3F階段 (会計課裏)	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(東庁舎)	44	3F大会議室	FL40	56	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(東庁舎)	45	3F倉庫 (大会議室)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(東庁舎)	46	3F会議室	FL40	14	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(東庁舎)	47	3F物置 (階段横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎(東庁舎)	48	3F階段	FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	49	1F宿直室	FCL32+40	1	G10q	72	昼白色	器具交換	吊り下げシーリング (和風) 8畳用
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	50	1F物置 (宿直室横)	シリカ	2	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	51	1F湯沸室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	52	1F女子更衣室	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	53	1F男子更衣室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	54	1F物置 (階段下)	シリカ	2	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	55	男子トイレ	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	56	女子トイレ	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	57	1F通路	FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	58	1F階段	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	59	2F階段	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	60	2F通路	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	61	2F湯沸室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	62	2F物置	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	63	男子トイレ	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	64	女子トイレ	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (福利厚生棟)	65	食堂	FL40	34	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	66	1F連絡通路	FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	W300埋込非常灯
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	67	1F発電機室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	68	1F車庫	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	69	1F外灯車庫	シリカ	2	E26	60	電球色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	70	1Fホール・倉庫	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	71	1Fホール・倉庫	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	72	2F連絡通路	非常灯FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	W300埋込非常灯
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	73	2Fサーバー管理室	FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	74	2F書庫	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	75	3F教育長室	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	76	3F学校教育課	FL40	28	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	77	3F通路	FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	78	3F通路	非常灯FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	W300埋込非常灯
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	79	1F事務所	FL40	40	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	80	1F事務所	FL40	18	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	81	1F湯沸室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	82	1F湯沸室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	83	1F中央電気盤室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	84	1F中央電気盤室	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	85	1F宿直室	FCL30	3	G10q	30	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	86	1F部屋 (宿直室横)	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	87	1F通路 (事務所横)	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	88	1F通路 (事務所横)	FL20	10	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	89	1F機械室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	90	1F通路 (機械室横)	ビーム球	2	E26	80	電球色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	91	1F通路 (機械室横)	FL20	10	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	92	1F倉庫 (トイレ横)	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	93	1F物置 (トイレ横)	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町役場本庁舎 (書庫棟)	94	1F機械室 (トイレ横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
2	永平寺開発センター	95	1F障子トイレ	FHT32	1	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	永平寺開発センター	96	1F男子便所	FHT32	3	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	永平寺開発センター	97	1F女子便所	FHT32	6	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	永平寺開発センター	98	1F通路(トイレ横)	FHT32	2	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	永平寺開発センター	99	1F展示・談話室	FL20	40	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	100	1F展示・談話室	ビーム球	3	E26	80	電球色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	101	1F放送スタジオ	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	102	1F調整室	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	103	1F簡易編集室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	104	2F消防ホール1+2	FL40	48	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	105	2Fトレーニング室	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	106	2F消防団室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	107	2F物置	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	108	2F消防次長室+消防庁室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	109	3Fステージ(大ホール)	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	110	3Fステージ(大ホール)	シリカ	7	-	80	昼白色	器具交換	
	永平寺開発センター	111	3Fステージ(大ホール)	ビーム球	4	E26	80	電球色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	112	3F準備室1(大ホール)	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	113	3F準備室2(大ホール)	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	114	3F機械室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	115	3Fレセプト室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	116	3F書庫	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	117	3F講師控室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	118	4F機械室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	119	BF駐車場	FL10	2	G13	15	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	120	BF駐車場	FLC30	1	G10q	30	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	121	BF駐車場	FL40	7	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	122	BF駐車場	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	123	BF陶芸教室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	124	BF倉庫	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺開発センター	125	階段	FL20	8	G13	25	昼白色	器具交換	
	永平寺開発センター	126	4F階段	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
3	上志比給食センター	127	給食室	FL40	36	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比給食センター	128	給食室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比給食センター	129	給食室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比給食センター	130	廊下	FL20	3	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比給食センター	131	外	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比給食センター	132	外	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比給食センター	133	休憩室	FLC32+40	1	G10q	72	昼白色	器具交換	吊り下げシーリング(和風)8畳用
	上志比給食センター	134	WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比給食センター	135	WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比給食センター	136	食品庫	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
4	御陵幼稚園	137	風除室	FML36	1	GX10q	40	昼白色	器具交換	□250
	御陵幼稚園	138	玄関	FML36	1	GX10q	40	昼白色	器具交換	□250
	御陵幼稚園	139	玄関	FHT32	9	GX24q	35	昼白色	器具交換	φ150
	御陵幼稚園	140	事務所	FL40	14	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	141	通路	FML36	17	GX10q	40	昼白色	器具交換	□250
	御陵幼稚園	142	教室①	FPL36	9	GY10q	40	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	143	教室②	FPL36	6	GY10q	40	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	144	教室③	FPL36	6	GY10q	40	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	145	教室④	FPL36	9	GY10q	40	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	146	準備室	FL20	3	G13	22	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	147	準備室	FHT24	1	GX24q	27	電球色	器具交換	φ150
	御陵幼稚園	148	準備室	FL20	1	G13	22	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	149	児童トイレ①	FHT24	9	GX24q	27	電球色	器具交換	φ150
	御陵幼稚園	150	児童トイレ①	FL20	1	G13	22	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	151	調理室	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	152	調理室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	153	調理室通路	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	154	調理室横トイレ	FHT24	1	GX24q	27	電球色	器具交換	φ150
	御陵幼稚園	155	調理室横事務所	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	156	食物庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	157	職員休憩所	FPL36	3	GY10q	40	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	158	保育室	FPL36	3	GY10q	40	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	159	乳幼児室	FHT24	4	GX24q	27	電球色	器具交換	φ150
	御陵幼稚園	160	給湯室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	161	給湯室	FL20	1	G13	22	昼白色	器具交換	φ150
	御陵幼稚園	162	乳幼児トイレ	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	163	職員トイレ	FHT24	5	GX24q	27	電球色	器具交換	φ150
	御陵幼稚園	164	更衣室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	165	倉庫	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	166	児童トイレ②	FHT24	1	GX24q	27	電球色	器具交換	φ150
	御陵幼稚園	167	児童トイレ②	FL20	2	G13	22	昼白色	ランプ交換	
	御陵幼稚園	168	児童トイレ②	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
御陵幼稚園	169	遊戯室倉庫	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
御陵幼稚園	170	遊戯室	FL40	15	G13	45	昼白色	ランプ交換		
御陵幼稚園	171	ステージ裏倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
御陵幼稚園	172	機械室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
御陵幼稚園	173	ポンプ室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
御陵幼稚園	174	外灯	水銀灯250w	1	E39	270	昼白色	ランプ交換		
5	なかよし幼稚園	175	ホール	FL20	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	176	ホール	FPL28	12	GX10q	30	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	177	事務室	FL40	22	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	178	保育室(5歳児)	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	179	保育室トイレ	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	180	保育室(2歳児)	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	181	サンルーム	FL20	10	G13	22	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	182	廊下	FL20	14	G13	22	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	183	廊下	FPL27	4	GX10q	30	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	184	ほふく室(1歳児)	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	185	託児室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	186	乳児便所浴室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	防湿防雨型
	なかよし幼稚園	187	調理師室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	188	調理師室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	189	調理師室	FPL27	4	GX10q	30	昼白色	ランプ交換	

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	なかよし幼稚園	190	調理室	FL40	20	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	191	遊具倉庫	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	192	更衣室	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	193	職員便所	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	防湿防雨型
	なかよし幼稚園	194	職員便所	FL20	1	G13		22 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	195	職員便所	FPL27	2	GX10q		30 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	196	幼児便所	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	防湿防雨型
	なかよし幼稚園	197	幼児便所	FL20	1	G13		22 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	198	遊戯室	FL40	38	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	199	遊戯室	水銀灯250w	2	E39		270 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	200	遊戯室裏	FL40	16	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	201	外灯	シリカ	2	E26		60 電球色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園	202	外灯	メタルハライド	1	E39		85 昼白色	器具交換	投光器
	なかよし幼稚園	203	外灯	FL20	1	G13		22 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	204	軒下	FDL18	4	GX10q		23 昼白色	器具交換	φ150
	上志比幼稚園	205	玄関	FHP32	3	GX10q		37 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	206	廊下	FHP32	24	GX10q		37 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	207	廊下	FDL18	8	GX10q		23 昼白色	器具交換	φ175
	上志比幼稚園	208	ホール	FL40	96	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	209	倉庫①	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	210	倉庫②	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	211	事務室	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	212	事務室	FL10	1	G13		15 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	213	ひよこ	FHP32	9	GX10q		37 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	214	ひよこ	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	215	ひよこ組給湯室	FL15	1	G13		20 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	216	ひよこ組給湯室	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	217	ひよこ組WC	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	218	WC	FDL18	3	GX10q		23 昼白色	器具交換	φ175
	上志比幼稚園	219	リす	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	220	うさぎ	FHP32	15	GX10q		37 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	221	うさぎ	FL40	6	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	222	くま	FHP32	12	GX10q		37 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	223	くま	FL40	6	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	224	きりん・ぞう	FL40	18	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	225	きりん・ぞう	FHP32	24	GX10q		37 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	226	WC	FDL18	3	GX10q		23 昼白色	器具交換	φ175
	上志比幼稚園	227	給食室	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	228	給食室	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	229	休憩室	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	230	冷蔵庫室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	上志比幼稚園	231	外灯壁面	FCL30	2	G10q		35 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	232	1F廊下	FL20	6	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	233	1F廊下	FL20	1	G13		25 昼白色	器具交換	逆富士W120/非常灯
	志比幼稚園	234	玄関	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	235	ホール	FL40	40	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	236	ホール用具庫	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	237	事務室	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	238	事務室奥	FL40	8	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	239	事務室奥	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	240	事務室奥	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	241	和室	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	242	浴室	FPL27	2	GX10q		32 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	243	手洗い場	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	244	WC	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	245	WC	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	246	WC前	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	247	保育室/とり	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	248	WC	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	249	WC	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	250	保育室/もも	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	251	保育室/ほし	FL40	16	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	252	WC(保育室/ほし)	FCL20	1	G10q		25 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	253	渡り廊下	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	254	保育室/チューリップ	FL40	16	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	255	保育室/チューリップ	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	256	保育室/チューリップ	FCL30	1	G10q		35 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	257	保育室/チューリップ	FCL40	1	G10q		40 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	258	保育室/チューリップ	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	259	倉庫	FCL20	1	G10q		25 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	260	階段	FCL40	2	G10q		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	261	2F廊下	FL20	4	G13		25 昼白色	器具交換	逆富士W120/非常灯
	志比幼稚園	262	2F廊下	FL15	1	G13		20 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	263	教材室	FL40	3	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	264	倉庫	FL40	8	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	265	倉庫	FCL30	2	G10q		35 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	266	倉庫	FCL40	2	G10q		40 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	267	教材室	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	268	WC	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	269	WC	FL15	1	G13		20 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	270	保育室	FL40	8	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	271	保育室	FL40	8	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	272	保育室/つき	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比幼稚園	273	保育室/ほし	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	293	軒先	FCL30	1	G10q		35 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	294	玄関	FL20	1	G13		25 昼白色	器具交換	逆富士W230/非常灯
	志比北幼稚園	295	廊下	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	296	廊下	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	297	廊下	FL20	3	G13		25 昼白色	器具交換	逆富士W120/非常灯
	志比北幼稚園	298	事務室	FL40	10	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	299	ぼら	FL40	6	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	300	きく・すみれ・たんぼぼ	FL40	6	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	301	あんぱんまん	FL40	6	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	302	保育室前WC	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	志比北幼稚園	303	ちゅうりっぷ	FL40	5	G13		45 昼白色	ランプ交換	

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
8	志比北幼児園	304	ちゅうりっぷ	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	305	ちゅうりっぷ	FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	キッチンライト
	志比北幼児園	306	ちゅうりっぷWC	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	307	遊戯室	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	308	遊戯室	パラストレス水銀灯	2	E26	160	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	309	遊戯室WC	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	310	事務室前WC	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	311	事務室前倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	312	更衣室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	313	給食室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	314	給食室	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	315	給食室裏通路	FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	逆富士W120/非常灯
	志比北幼児園	316	休憩室	FCL20	1	G10q	25	昼白色	器具交換	和風ペンダント
	志比北幼児園	317	WC	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	志比北幼児園	318	機械室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	9	吉野幼稚園	319	1F廊下	FCL20	4	G10q	25	昼白色	ランプ交換
吉野幼稚園		320	1F廊下	FL20	16	G13	25	昼白色	ランプ交換	
吉野幼稚園		321	保育室/ふじぐみ	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
吉野幼稚園		322	保育室/きぐみ	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
吉野幼稚園		323	事務室	FL40	14	G13	45	昼白色	ランプ交換	
吉野幼稚園		324	WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
吉野幼稚園		325	ホール	FL40	20	G13	45	昼白色	ランプ交換	
吉野幼稚園		326	ステージ	FL40	5	G13	45	昼白色	ランプ交換	
吉野幼稚園	327	倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
10	なかよし幼稚園分園よしの園	328	1F廊下	FL20	3	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園分園よしの園	329	1F廊下	FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	逆富士W120/非常灯
	なかよし幼稚園分園よしの園	330	1F廊下	FL20	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園分園よしの園	331	保育室/ももぐみ	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	なかよし幼稚園分園よしの園	332	保育室/ももぐみ	FDL18	1	GX10q	23	昼白色	器具交換	φ150
	なかよし幼稚園分園よしの園	333	保育室/あかぐみ	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
なかよし幼稚園分園よしの園	334	WC	FDL18	4	GX10q	23	昼白色	器具交換	φ150	
11	志比南幼稚園	274	1F廊下	FCL30	3	G10q	35	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	275	1F廊下	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	276	1F廊下	FL20	3	G13	25	昼白色	器具交換	逆富士W120/非常灯
	志比南幼稚園	277	保育室/ちゅーりっぷ	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	278	保育室/ちゅーりっぷ	FL40	5	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	279	保育室	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	280	保育室/くまうさぎ	FL40	7	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	281	保育室/きりん	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	282	WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	283	給食室	FL40	14	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	284	休憩室	FCL40	1	G10q	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	285	倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	286	WC	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	287	通路	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	288	WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	289	WC	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	290	倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	志比南幼稚園	291	事務室	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
志比南幼稚園	292	ホール	FL40	20	G13	45	昼白色	ランプ交換		
12	松岡公民館	335	1F倉庫 (裏玄関横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	336	1F裏玄関ホール	FPL32	9	GX10q	32	昼白色	器具交換	□450
	松岡公民館	337	1F倉庫A (EV横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	338	1F物入 (EV横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	339	1F倉庫B	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	340	1F倉庫C	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	341	1F機械室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	342	1Fポンプ室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	343	2F資料室	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	344	2F事務室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	345	2F教育図書	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	346	2F多目的ルーム	FL40	32	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	347	2F湯沸室 (EV横)	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	348	2F物入 (EV横)	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	349	2F通路	FPL32	3	GX10q	32	昼白色	器具交換	□450
	松岡公民館	350	2F通路	FL20	6	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	351	2F通路	非常灯FL20	3	G13	25	昼白色	器具交換	埋込W300/非常灯
	松岡公民館	352	2F通路	非常灯FL40	1	G13	45	昼白色	器具交換	埋込W300/非常灯
	松岡公民館	353	2F通路	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	354	1F-2F階段 (裏玄関横)	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	355	2F-3F階段 (裏玄関横)	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	356	3F-4F階段 (裏玄関横)	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	357	2F-3F階段 (玄関ホール横)	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	358	3F-4F階段 (玄関ホール横)	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	359	3F円卓会議室	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	360	3F男子トイレ	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	361	3F男子トイレ	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	362	3F女子トイレ	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	363	3F女子トイレ	FL15	2	G13	20	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	364	3F調理実習室	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	365	3F視聴覚室+講義室	FL40	36	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	366	3F和会議室	FL20	40	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	367	3F階段	FCL32	1	G10q	32	昼白色	ランプ交換	
松岡公民館	368	3F水屋	FCL15+32	1	G10q	47	昼白色	器具交換	吊り下げシーリング (和風) 8畳用	
松岡公民館	369	3F倉庫 (EV横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
松岡公民館	370	3F物入 (EV横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
松岡公民館	371	3F通路	FPL32	3	GX10q	32	昼白色	器具交換	□450	
松岡公民館	372	3F通路	FL20	8	G13	25	昼白色	ランプ交換		
松岡公民館	373	3F通路	非常灯FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	埋込W300/非常灯	
松岡公民館	374	3F通路	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換		
松岡公民館	375	4F倉庫 (EV横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
松岡公民館	376	4F物入 (EV横)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
松岡公民館	377	4F通路	FPL32	3	GX10q	32	昼白色	器具交換	□450	
松岡公民館	378	4Fステージ	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換		
松岡公民館	379	4Fステージ	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	松岡公民館	380	4F ステージ	非常灯FL40	1	G13		昼白色	器具交換	
	松岡公民館	381	5F空調機械室	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡公民館	382	外灯	水銀灯400W	1	E39	400	昼白色	器具交換	
	ふるさと学習館	383	【1F】 軒下	ハロゲン	1	E11	60	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	384	【1F】 軒下	FHT32	1	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	385	【1F】 風除室	FHT32	2	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	386	【1F】 玄関	FHT32	3	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	387	【1F】 玄関	FPL32	2	GX10q	32	昼白色	器具交換	□450
	ふるさと学習館	388	【1F】 事務所	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	389	【1F】 ふるさと学習コーナー	FHT32	24	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	390	【1F】 ベランダ	FHT32	2	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	391	【1F】 通路	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	392	【1F】 通路	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	393	【1F】 倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	394	【1F】 調理体験実習室	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	395	【1F】 ふるさと談話室	FL20	48	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	396	【1F】 ふるさと談話室	FHT32	4	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	397	【1F】 床の間	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	398	【1F】 洗面台	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	399	【1F】 WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	400	【1F】 WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	401	【1F】 WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	402	【1F】 WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	403	【1F】 身障者WC	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	404	【1F】 物置	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	405	【1F】 ロビー	FL40	30	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	406	【1F→2F】 階段	FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	階段誘導灯
	ふるさと学習館	407	【2F】 通路	FPL55	1	GX10q	55	昼白色	器具交換	□600
	ふるさと学習館	408	【2F】 階段ペンダント	クリプトン	6	E17	60	電球色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	409	【2F】 給湯室	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	410	【2F】 給湯室	FL15	1	G13	15	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	411	【2F】 WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	412	【2F】 WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	413	【2F】 WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	414	【2F】 WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	415	【2F】 通路	FHT32	3	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	416	【2F】 ホール1	FHT32	14	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	417	【2F】 ホール1	FL40	20	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	418	【2F】 ホール2	FHT32	14	GX24q	32	昼白色	器具交換	φ150
	ふるさと学習館	419	【2F】 ホール2	FL40	20	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	ふるさと学習館	420	【外部】 フラケット	シリカ	1	E26	60	昼白色	器具交換	ブラケット
	ふるさと学習館	421	【外部】 ポール灯	水銀灯250	1	E26	250	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	422	軒下・玄関	FL20	20	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	423	事務室兼相談室	FL40	20	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	424	事務室兼相談室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	425	介護者教育室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	426	食堂	FL40	60	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	427	休養室2	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	428	休養室2(床の間)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	429	厨房	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	430	食品庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	431	倉庫	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	432	厨房事務室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	433	WC	FCL30	3	G10q	30	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	434	WC	FL15	3	G13	15	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	435	WC	FHT32	2	GX24q	32	昼白色	器具交換	150φ
	松岡デイサービスセンター	436	洗濯室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	437	物入	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	438	通路	FHT32	3	GX24q	32	昼白色	器具交換	150φ
	松岡デイサービスセンター	439	職員便所	FHT32	1	GX24q	32	昼白色	器具交換	150φ
	松岡デイサービスセンター	440	特殊浴室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	441	準備室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	442	食堂	FHT32	4	GX24q	32	昼白色	器具交換	150φ
	松岡デイサービスセンター	443	浴室	FCL20	6	G10q	20	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	444	浴室	シリカ	2	E26	60	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	445	機械室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	446	脱衣室	シーリング	1	-	70	昼白色	器具交換	調光型シーリングライト 6畳用
	松岡デイサービスセンター	447	脱衣室	FHT32	1	GX24q	32	昼白色	器具交換	150φ
	松岡デイサービスセンター	448	外灯ポール	水銀灯250	12	E39	250	電球色	ランプ交換	
	松岡デイサービスセンター	449	外灯ポール	レフ球	2	E26	150	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	450	1F外灯(風除室前)	FHT32	12	GX24q	32	昼白色	器具交換	150φ
	松岡福祉総合センター	451	1F風除室	FHT32	4	GX24q	32	昼白色	器具交換	150φ
	松岡福祉総合センター	452	1F玄関	FPL27	6	GX10q	27	昼白色	器具交換	□250
	松岡福祉総合センター	453	1F受付	FPL27	3	GX10q	27	昼白色	器具交換	□250
	松岡福祉総合センター	454	1F通路	FPL27	5	GX10q	27	昼白色	器具交換	□250
	松岡福祉総合センター	455	1F検査室・WC	FL20	3	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	456	1F検査室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	457	1F事務室	FL40	36	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	458	1F運動指導室	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	459	1F集団検診室	FL40	32	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	460	1F診察室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	461	1F記録保存室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	462	1Fロビー	FPL27	28	GX10q	27	昼白色	器具交換	□250
	松岡福祉総合センター	463	1F湯沸室	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	464	1F湯沸室	FL10	1	G13	15	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	465	1F踏込(教諭音楽室横)	FHT32	1	GX24q	32	昼白色	器具交換	□150
	松岡福祉総合センター	466	1F教諭音楽室	FHT32	1	GX24q	32	昼白色	器具交換	□150
	松岡福祉総合センター	467	1F踏込(健康相談室横)	FHT32	1	GX24q	32	昼白色	器具交換	□150
	松岡福祉総合センター	468	1F健康相談室	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	469	1F健康相談室	FHT32	2	GX24q	32	昼白色	器具交換	□150
	松岡福祉総合センター	470	1F踏込(保健指導室横)	FHT32	1	GX24q	32	昼白色	器具交換	□150
	松岡福祉総合センター	471	1F物入(保健指導室横)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	472	1F保健指導室	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	473	1F保健指導室	FHT32	2	GX24q	32	昼白色	器具交換	□150
	松岡福祉総合センター	474	1F栄養指導室	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
15	松岡福祉総合センター	475	1F栄養指導室	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	476	1F機能回復訓練室	FL40	24	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	477	1F集会室	FHT32	12	GX24q		昼白色	器具交換	□150
	松岡福祉総合センター	478	1F集会室	FL40	80	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	479	1F集会室	ハロゲン	4	E11		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	480	1F集会室(緑側)	FHT32	10	GX24q		昼白色	器具交換	□150
	松岡福祉総合センター	481	1Fステージ (集会室)	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	482	1Fステージ横 (集会室)	FL20	2	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	483	1Fステージ横 (集会室)	FL20	1	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	484	1F生活相談室	FL40	4	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	485	1F湯沸室 (集会室前)	FL20	2	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	486	1F湯沸室 (集会室前)	FL10	1	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	487	1F倉庫 (集会室前)	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	488	1F男子脱衣室	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	489	1F男子浴室	FCL30	1	G10q		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	490	1F男子浴室	シリカ	5	E26		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	491	1F女子脱衣室	FL40	4	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	492	1F女子脱衣室	FL20	1	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	493	1F女子脱衣室	ボール球	6	E26		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	494	1F女子浴室	シリカ	9	E26		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	495	1F女子浴室	ボール球	3	E26		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	496	1F浴室機械室	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	497	1F階段 (玄関横)	FL20	1	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	498	1F階段 (玄関横)	FL20	2	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	499	2F多目的広場	水銀灯400W	18	E39		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	500	2Fホール (多目的広場前)	FPL27	8	GX10q		昼白色	器具交換	□250
	松岡福祉総合センター	501	2F保険会議室	FL40	24	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	502	2F集会室	FL40	24	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	503	2F図書室	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	504	2F控室 (図書室)	FL40	4	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	505	2F給湯室 (図書室横)	FL20	2	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	506	2F給湯室 (図書室横)	FL10	1	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	507	2F児童遊戯室	FL40	48	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	508	2F通路 (集会室前)	FML27	7	GX10q		昼白色	器具交換	□175
	松岡福祉総合センター	509	2F倉庫 (多目的広場横)	FL40	4	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	510	2Fトイレ (多目的広場横)	シリカ	2	E11		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	511	車庫	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	512	ボール灯	水銀灯250	8	E39		昼白色	ランプ交換	
	松岡福祉総合センター	513	壁面灯	FL20	1	G13		昼白色	ランプ交換	

設計書	町長	副町長	課長	参事	課長補佐	課員	検算	設計
件名	公共施設LED照明器具貸借							
設置場所	永平寺町役場本庁 外14施設							
貸借料(税込)					円	貸借料(税抜)	円	
						消費税等相当額	円	
業 務 概 要								
当初					変更			
LED照明器具貸借 N=15施設								

