

ブロック塀の安全点検実施について

永平寺町教育委員会学校教育課
永平寺町えい住支援課

近年、ブロック塀の倒壊等による事故が発生しています。ブロック塀を所有されている方につきましては、「安全点検チェックシート」を参考に、安全点検をお願いいたします。

また、町としましても、通学路沿いにあるブロック塀の安全確認を行うため、下記の日程で町職員が通学路を巡回します。

なお、町職員がブロック塀の高さを測るなどの安全確認を行う場合があります。その際には、所有者様にお声がけさせていただきますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

記

点検実施日 令和6年7月23日（火）、7月24日（水）

<安全点検チェックシート>

以下の項目を点検し、ひとつでも不適合「×」があれば危険と判断されます。

補強コンクリートブロック塀の場合

点検項目	点検内容	点検結果
塀の高さ	2.2m以下である	
塀の厚さ	高さ 2mを超える場合、15cm以上である	
	高さ 2m以下の場合、10cm以上である	
控え壁	塀の高さが 1.2mを超える場合、塀の長さ 3.4m以内ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁がある	
基礎	コンクリートの基礎がある	
健全性	傾き、ひび割れがなく、健全である	
鉄筋	塀に鉄筋が入っている。	

組積造(石積、れんが塀等)の場合

点検項目	点検内容	点検結果
塀の高さ	1.2m以下である	
塀の厚さ	塀の高さの 1/10 以上である	
控え壁	塀の長さ 4m以内ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁がある	
基礎	コンクリートの基礎がある	
健全性	傾き、ひび割れがなく、健全である	

※補強コンクリートブロック塀で鉄筋が入っていない場合は組積造の基準が適用されます。

<問合せ先：通学路について>
永平寺町教育委員会学校教育課 西川
TEL 0776-61-3937
<問合せ先：補助制度について>
永平寺町えい住支援課 伊藤
TEL 0776-61-3922