



JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

# 水質検査結果書

環研 第21K-0147701号

令和4年 6月 7日

受付日	令和4年 6月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

厚生労働大臣登録 水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽1-5-27  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 1日 12時20分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 18.7 °C
水道名	松岡地区左岸配水	採水者	南 建太郎
採水場所	西野中地区神社	所属	(株)北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.3 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.1 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	7.2	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				
25	ジプロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 7日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)





JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

# 水質検査結果書

環研 第21K-0147702号

令和4年 6月 7日

受付日	令和4年 6月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充

厚生労働大臣登録 水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽1-1-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 1日 16時35分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 20.4 °C
水道名	松岡地区右岸配水	採水者	南 建太朗
採水場所	領家地区神社	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4.3 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキササン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	6.9	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				
25	ジプロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

上記検査項目については水質基準に適合

判定

検査期日	令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 7日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053

水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-17  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 1日 13時40分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 晴れ
水源名	松岡地区左岸配水 1号井	気 温	---- 水 温 11.7 °C
採水場所	----	採水者	南 建太郎
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4.6 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	35 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	72 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 1日 14時10分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 12.4 °C
水 源 名	松岡地区左岸配水 2号井	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4.5 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	34 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	69 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.2 度	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----
検査期日	令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 8日						
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)						
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)						





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 1日 13時20分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 12.0 ℃
水 源 名	松岡地区左岸配水 3号井	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	2 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	7 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.0 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	44 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	95 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 6月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 1日 14時35分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 13.8 °C
水 源 名	松岡地区左岸配水 4号井	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	2 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5.7 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	36 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	79 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 1日 16時 0分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 12.5 °C
水 源 名	松岡地区右岸配水 5号井	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	5 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4.5 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	35 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	67 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.9	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 6月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 1日 15時35分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 10.4 °C
水 源 名	松岡地区右岸配水 6号井	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	3.7 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	31 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	57 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	7.0	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----
検査期日	令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 8日						
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)						
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)						





# 水質検査結果書

環研 第21K-0151601号

令和4年 6月13日

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。



厚生労働大臣登録 水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-7-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋

受付日	令和4年 6月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 6日 14時45分	天 候	前日: ---- 当日: 雨
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 19.2 °C
水道名	永平寺地区志比上水道	採水者	南 建太朗
採水場所	志比南幼稚園	所属	(株)北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.1 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.2 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	7.9	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				
25	ジプロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和4年 6月 6日 ~ 令和4年 6月13日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)





## 水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録 水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽1-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋

受付日	令和4年 6月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 6日 13時20分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 20.1 °C
水道名	永平寺地区東古市上水道	採水者	南 建太郎
採水場所	中央浄化センター	所属	(株)北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.6 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	7.1	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和4年 6月 6日 ~ 令和4年 6月13日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-7  
TEL (0776)22-2771 FAX (0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 6日 13時40分	天 候	前日: ---- 当日: 雨
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 12.8 °C
水 源 名	永平寺地区東古市上水道	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	No.1	所属	(株)北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	7 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	8.1 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	60 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	99 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----
検査期日	令和4年 6月 6日 ~ 令和4年 6月17日						
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)						
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)						





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 6月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 6日 14時10分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 雨
水源名	永平寺地区東古市上水道	気 温	---- 水 温 12.2 °C
採水場所	No.2	採水者	南 建太郎
特記事項	----	所属	(株)北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	7 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.8 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	47 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	86 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキササン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	7.0	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 6日 ~ 令和4年 6月17日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)






## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 6月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 6日 15時15分	天 候	前日: ---- 当日: 雨
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 11.1 °C
水 源 名	永平寺地区志比上水道	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	----	所属	(株)北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	13 個/ml	100 個/ml以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.030 mg/L	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5.6 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.005 mg/L	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	59 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	7.1	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	3.0 度	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	1.0 度	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 6日 ~ 令和4年 6月17日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)





## 水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録 水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-5-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 8日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 8日 13時30分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	浄水	気 温	---- 水温 19.2 °C
水道名	上志比地区上水道	採水者	南 建太郎
採水場所	人希の里公園	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.9 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	6.6	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和4年 6月 8日 ~ 令和4年 6月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)





## 水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録 水質検査機関  
 株式会社 北陸環境科学研究所  
 〒910-0026 福井県福井市光陽1-7-27  
 TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
 水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 8日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 8日 15時10分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	浄水	気 温	---- 水温 18.5 °C
水道名	永平寺地区東部上水道	採水者	南 建太郎
採水場所	志比北幼稚園	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.3 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	7.9	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				
25	ジプロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和4年 6月 8日 ~ 令和4年 6月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)




# 試験検査結果書

環研 第21K-0151801号  
令和4年 6月 8日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 6月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 <span style="float: right;">様</span>

厚生労働大臣登録 水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽1-4-17  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 6日	15時15分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水			当日: 雨		
水源名	永平寺地区志比上水道		気温	----	水温	11.1℃
採水場所	----		採水者	南 建太郎		
特記事項	----		所属	(株)北陸環境科学研究所		
			遊離残留塩素	----		

項目	検査結果	検査方法
大腸菌(E. coli)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検査期日	令和4年 6月 6日 ~ 令和4年 6月 8日	
検査責任者	藤丸 陽子	





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 6月 8日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽1-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 8日 14時50分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 晴れ
水源名	永平寺地区東部上水道	気 温	---- 水 温 12.2 °C
採水場所	----	採水者	南 建太郎
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.4 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	52 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	104 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メルカプトアルコール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 8日 ~ 令和4年 6月 21日
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)





## 原水水質検査結果書

JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 8日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 8日 14時 0分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 13.4 °C
水 源 名	上志比地区上水道 第1水源地	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	2 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.8 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	35 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	98 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.4	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 8日 ~ 令和4年 6月21日
検査方法	厚生労働省告示第261号(詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 1~51)





JWWA-GLP053  
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

# 原水水質検査結果書

環研 第21K-0154103号

令和4年 6月21日

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽1-4-27  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 6月 8日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 8日 13時45分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	原水	気 温	---- 水 温 12.4 °C
水 源 名	上志比地区上水道 第2水源 地	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	30 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	82 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.5	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和4年 6月 8日 ~ 令和4年 6月21日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



# 試験検査結果書

環研 第21K-0154201号  
令和4年 6月10日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 6月 8日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 <span style="float: right;">様</span>

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-47  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 4年 6月 8日 14時 0分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	上志比地区上水道 第1水源地	気 温	----	水 温	13.4 °C
採水場所	----	採水者	南 建太郎		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E. coli)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検査期日	令和4年 6月 8日 ~ 令和4年 6月10日	
検査責任者	藤丸 陽子	