

閱 覧 設 計 書

件 名 公共施設LED照明器具賃貸借

設 置 場 所 永平寺町役場本庁 外54施設

履 行 期 限 設置期限 : 令和9年3月12日
賃貸借期間: 令和9年4月 1日～令和19年3月31日

監 督 職 員 契約管財課 課長補佐 中野 昇

公共施設LED照明器具賃貸借
仕様書

令和8年4月

1. 総則

本仕様書は、福井県永平寺町有施設におけるLED照明器具（蛍光管及びランプ）一式の賃貸借について定める。

2. 導入の目的・概要

この仕様書は、福井県永平寺町有施設で使用している蛍光灯等の照明のLED化を図ることで、より効果的な消費電力量削減に伴う温室効果ガス削減及び維持経費削減を図ることを目的としている。そのため、LED照明器具の本来の機能を維持し、常時良好な状態において使用できるために、賃貸者は誠意をもって確実に実施するものとする。

また、本事業により「省エネ法」・「第2次永平寺町環境基本計画」等、節電・省エネ関連計画の削減目標達成に向けた取組みを推進する。

3. 概要

(1) 履行場所

別紙 施設一覧

(2) 賃貸借物品

LED照明器具 一式

その他、取付けに必要な資材

(3) 設置期限

令和9年3月12日

(4) 賃貸借期間

令和9年4月1日～令和19年3月31日までの10年間とする。

なお、契約締結日から令和9年3月31日までの間はLED照明器具設置等の準備期間とする。

(5) 賃貸借契約期間満了時の取り扱い

賃貸借契約期間満了時の照明器具の取り扱いは協議する。

ただし、賃借人が継続使用を申し出た場合は、無償譲渡を認めること。

なお、契約期間満了後、無償譲渡することから、賃貸借期間中の物件の固定資産税は賃貸借料に含まないものとする。

4. 機器（物品）仕様

(1) 照明器具は既存照明器具を使用し、LED化に必要な結線替え等を行うこと。

(2) 結線替え作業後、安定器の取外しは行わないこと。

(3) 片側給電の場合、灯具内の結線替え作業を行った灯具には、電源供給口側に電源供給口を示すシールを貼ること。

(4) 光源（LED）寿命は40,000時間以上の製品であること。

(5) 照明メーカーは日本照明工業会に加盟する国内メーカーであること。

ア 電源内蔵直管蛍光灯型LED照明について

- (a) 口金 G13
- (b) 演色指数 Ra80以上
- (c) 全光束 Hf32W型：3,000lm以上 20W型：900lm以上
- (d) 消費電力 Hf32W型：16W以下 20W型：6W以下
- (e) 平均色温度 5000K
- (f) 配光角 130° 以上
- (g) 定格寿命（器具光束が初期の70%まで減衰する時間） 40,000時間以上

イ FPR形管蛍光灯型LED照明について

- (a) 口金 GY10q
- (b) 演色指数 Ra80以上
- (c) 全光束 FPR96W型：3,700lm以上
- (d) 消費電力 FPR96W型：26W以下
- (e) 平均色温度 5000K
- (f) 配光角 130° 以上
- (g) 定格寿命（器具光束が初期の70%まで減衰する時間） 40,000時間以上

ウ サークライン形蛍光灯型LED照明について

- (a) 口金 G10q
- (b) 演色指数 Ra80以上
- (c) 全光束 40W型：2,500lm以上 30W型：1,400lm以上 20W型：1,200lm以上
- (d) 消費電力 40W型：18W以下 30W型：10W以下 20W型：10W以下
- (e) 平均色温度 5000K
- (f) 配光角 130° 以上
- (g) 定格寿命（器具光束が初期の70%まで減衰する時間） 40,000時間以上

エ その他のLED照明について

- (a) グレア・フリッカーを防止する処置が施されていること
- (b) LEDチップメーカーの特許を侵害していないこと
- (c) 環境配慮商品であること
- (d) 既存器具の強度がLED照明の重量に満たない場合は金口を交換する等の対策を施すこと

5. 入札金額

(1) 入札金額は12ヶ月分の賃貸借料（税抜）とする。

(2) 賃貸借料にはLED照明の結線替え工事費用・産業廃棄物処分費用を含めるものとする。

6. 要求要件

(1) 照明器具（物品）の調達

LED照明器具及び付属部品を交換する場合は、未使用品であることとする。

(2) 設置工事

LED照明器具の納入及び設置を行うこととする。

(3) 梱包材や既存蛍光灯管等の撤去処分

梱包材や取り外した照明設備は受注者で処分とする。

(4) 保証期間

保証期間は、LED照明器具の設置完了の日から賃貸借期間終了までの10年間とする。

7. 工事（設置）仕様

(1) 設置作業に使用する雑材はすべて新品とする。

(2) 契約後、速やかに工程表について、監督職員の承諾を受けること。

(3) 設置作業にあたっての安全管理については、監督職員と打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。

(4) 設置作業において発生する軽微な建築工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。

(5) 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に監督職員と日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。

(6) 作業中は粉塵の飛散には十分注意し、養生を行うこと。

(7) 作業終了後は床の清掃を行うこと。

(8) 設置作業時間帯は、監督職員の指示に従うこと。

(9) 設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないことを確認すること。

(10) 本仕様書に記載しない事項については、公共建築工事（改修工事）標準仕様書（電気設備工事編）最新版／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修により補完すること。

(11) 設置作業に関して本仕様書に明記のない事項に質疑が生じた場合、発注者と協議すること。

(12) 設置作業中に万が一、建物や物品に損害を与えた場合や事故等が発生した場合は速やかに監督職員に報告し、監督職員の指示に従うこととし、解決にかかる一切の費用は受注者が負担するものとする。

(13) 既存照明器具からLED照明器具へ更新する際に関係諸官庁や電力会社等への申請又は届出が必要な場合は受注者が代行すること。

(14) 本契約賃貸借品には動産総合保険(新価特約付)を付与するものとする。保険料は受注者が負担するものとする。なお、動産保険の対象外となる天災その他不可抗力に

より物件に損害が生じた場合は、協議により対応を決定する。

- (15) アスベスト含有にかかる調査業務が発生した場合は、報告し、協議のうえ対処すること。
- (16) 撤去した蛍光灯照明器具等については、関係法令を遵守し適正に処理すること。また、PCBの含まれることが確認された場合は、その旨が分かる資料を添付した上で引渡すこと。
- (17) LED照明の設置後は、誤装着を防ぐために表示シールを照明器具に設置すること。シールに表示する内容については監督職員と別途協議の上決定のこととする。
- (18) 交換対象については、別紙1の「既存照明器具一覧」及び「技術仕様書」を参照すること。実施については2%の数量増を見込むものとする。また、極度の増減が発生した場合は、監督職員と協議の上、契約変更とする。
- (19) 公共施設照明器具（一般社団法人日本照明工業会規格JIL5004）に登録対応機種が存在しない場合は以下の規格に適合している製品を選定すること。

ア 日本産業規格（JIS）

イ 一般社団法人日本照明工業会光源及び器具類共通規格（JLMA）

ウ 一般社団法人日本照明工業会光源類規格（JEL）

エ 日本照明工業会ガイドに規定されている規格

オ 電気用品安全法（PSE）

8. 物品の性能保証・点検保守内容

- (1) 賃貸借期間満了時まで物品性能維持の保証を行うこと。
- (2) 障害発生時は、迅速かつ適切に物品の取替え、代替え、修理等を行うこと。
- (3) 設置作業終了後、障害発生時の連絡先、担当者等を記載した体制表を提出すること。
- (4) 障害が発生し対応した場合は、その都度、文書による報告書を提出すること。
- (5) 保証期間中は、フリーコールで対応を受付すること。対応時間は年末年始・会社都合による休日を除く平日10：00～18：00とする。

- (6) 設置作業の実施にあたっては、電気工事の建設業許可を得ている業者を選定し設置するものとする。設置及び本契約に必要な照明器具等を調達する者として、受注者は以下の者と直接契約を行い、工事着手までに体制表を提出すること。

ア 令和7・8年度永平寺町建設工事入札参加資格者名簿に電気工事業で掲載されている永平寺町内工事会社または、永平寺町内に本店・営業所を有する電気工事業者を積極的に活用すること。

- イ LED照明灯設置作業は、電気工事を伴うことから、現地設置作業の他、計画、管理、物品調達等適切な対応が出来る管理責任者として、工事業者を入れることもできる。選定した従事者に管理責任者を指定して監督職員に報告するとともに、管理責任者は工事の管理の連絡調整や安全管理など業務全般を統括管理するものとする。

9. 完成図書

以下の内容を取りまとめ、完成図書として紙で一部、併せてPDFファイル形式で電子データを提出すること。

- (1) 設置したLED照明器具の製品仕様書
- (2) メーカー取扱説明書および製品保証書
- (3) 産業廃棄物管理票(マニフェストA票・E票)の写し
- (4) 関係諸官公庁等への申請等が完了していることを示す書類(必要な場合)
- (5) 各種写真(施工前、施工後)※代表箇所のみ
- (6) 契約締結後の打合せ議事録
- (7) 緊急連絡先
- (8) メーカーが発行する出荷証明書
- (9) 設置した照明器具の台帳(Excelデータ)

10. 支払条件

賃貸借料は、月の初日から末日までを1ヶ月分とし、120ヶ月分の均等払いとする。受注者は、各月の賃貸借終了後、請求書を提出し、請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を支払うものとする。

賃貸借料は、令和9年4月分(令和9年4月1日～令和9年4月30日)から120ヶ月(10年)とする。

11. その他、特記

- (1) 設置前に現場調査、回路調査等を十分行い作業を実施すること。また、調査等において仕様書等の相違を発見した場合には、速やかに監督職員へ報告し、協議する。
- (2) 納入・搬出経路については施設管理運営上の支障に留意し監督職員の承諾を得る。
- (3) 作業車・運搬車・敷地内における車両の駐停車については、事前に監督職員の承諾を得る。
- (4) 勤務時間外の作業は、事前に時間外作業届を監督職員へ提出する。
- (5) 検収が認められたものから順次使用を認めるものとする。

技術仕様書

器具形状	直管LEDランプ40W相当(片側給電)	直管LEDランプHf32W相当(片側給電)	直管LEDランプ20W相当(片側給電)
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
定格電圧	100V-242V	100V-242V	100V-242V
重量 (g)	270以下	270以下	150以下
消費電力W (200V時)	14以下	16以下	6以下
全光束 (lm)	2500以上	3000以上	970以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	82以上	82以上	82以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	内蔵	内蔵	内蔵
使用温度	-20~40℃	5~35℃	-20~40℃
防水性能	なし	なし	なし
材質	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
備考			

器具形状	直管LEDランプ15W相当(片側給電)	直管LEDランプ10W相当(片側給電)	FPLランプ27W相当
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
定格電圧	100V-242V	100V-242V	100V-242V
重量 (g)	130以下	110以下	100以下
消費電力W (200V時)	8以下	4以下	8以下
全光束 (lm)	1100以上	500以上	1000以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	80以上	80以上	83以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	内蔵	内蔵	内蔵
使用温度	-20~40℃	-20~40℃	-20~40℃
防水性能	なし	なし	なし
材質	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート	口金：ポリカーボネート、真鍮本体：ポリカーボネート	カバー：ポリカーボネートフレーム：亜鉛メッキ鋼板
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
備考			

技術仕様書

器具形状	FPLランプ36W相当	FPLランプ96W相当	LEDタ ^g ウライトφ150
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	器具交換
定格電圧	100V-242V	100V-242V	100-242V
重量 (g)	360以下	140以下	360以下
消費電力W (200V時)	27以下	13以下	10以下
全光束 (lm)	3700以上	1700以上	1080以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	80以上	83以上	80以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	内蔵	内蔵	-
使用温度	-20~40℃	-20~40℃	-20~40℃
防水性能	なし	なし	なし
材質	カバー：ポリカーボネートフレーム：亜鉛メッキ鋼板	カバー：ポリカーボネートフレーム：亜鉛メッキ鋼板	
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	
備考			

器具形状	サークラインランプ 20W相当	サークラインランプ 30W相当	サークラインランプ 32W相当
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
定格電圧	100-242V	100-242V	100-242V
重量 (g)	210以下	230以下	340以下
消費電力W (200V時)	10以下	10以下	15以下
全光束 (lm)	1250以上	1400以上	2100以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	80以上	80以上	80以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	-	-	-
使用温度	-20~40℃	-20~40℃	-20~40℃
防水性能	なし	なし	なし
材質	本体：ポリカーボネート	本体：ポリカーボネート	本体：ポリカーボネート
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
備考			

技術仕様書

器具形状	サークラインランプ 40W相当	スクエア照明□600	スクエア照明□450
交換方法	ランプ交換	器具交換	器具交換
定格電圧	100-242V	100-242V	100-242V
重量 (g)	430以下	8000以下	5400以下
消費電力W (200V時)	18以下	52以下	35以下
全光束 (lm)	2520以上	7400以上	4900以上
色温度 (K)	5000	5000	5000
演色性 (Ra)	80以上	83以上	83以上
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000
電源ユニット	-	-	-
使用温度	-20~40℃	-	-
防水性能	なし	なし	なし
材質	本体：ポリカーボネート	-	-
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年	5年
備考			

器具形状	スクエア照明□350	スクエア照明□275
交換方法	器具交換	器具交換
定格電圧	100-242V	100-242V
重量 (g)	2300以下	2700以下
消費電力W (200V時)	20以下	30以下
全光束 (lm)	3000以上	3600以上
色温度 (K)	5000	5000
演色性 (Ra)	83以上	83以上
設計寿命 (時間)	40000	40000
電源ユニット	-	-
使用温度	-	-
防水性能	なし	なし
材質	-	-
保証期間 (メンテナンス)	5年	5年
備考		

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	松岡小学校		1F体育館	水銀灯750W	32		755	昼白色	器具交換	投光器
	松岡小学校		1F体育館ステージ	HF32	20	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F体育館器具庫①	HF32	12	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F体育館倉庫	HF32	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F体育館器具庫②	HF32	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F玄関	FHP36	12	GX10Q		昼白色	器具交換	埋込口280
	松岡小学校		1F階段下器具庫	HF32	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F廊下	FHP13	51	GX10Q		昼白色	ランプ交換	3灯式
	松岡小学校		1F女子更衣室	HF32	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F男子更衣室	HF32	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F男子WC	FDL13	8	GX10Q		昼白色	器具交換	Φ150
	松岡小学校		1F男子WC	シリカ	6	E26		昼白色	ランプ交換	
	松岡小学校		女子WC	FDL13	10	GX10Q		昼白色	器具交換	Φ150
	松岡小学校		1F女子WC	シリカ	6	E26		昼白色	ランプ交換	
	松岡小学校		1F多目的WC	FDL13	10	GX10Q		昼白色	器具交換	Φ150
	松岡小学校		1F放送室	FL20	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F員男性WC	FL20	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F職員男性WC	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F女性WC	FL20	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F職員女性WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F女子WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F男子WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F給食調理室	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F図工室	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F図工室	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F倉庫	FL20	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F相談室	HF32	4	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F生活科室	HF32	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F生活科室	HF32	8	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F下足室	HF32	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F下足室	HF32	8	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F放送室	FL10	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F1-い	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F1-い	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F1-ろ	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F1-ろ	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F2-い	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F2-い	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F2-ろ	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F2-ろ	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F2-は	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		1F2-は	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F職員玄関	FCL32	1	GX10Q		昼白色	ランプ交換	
	松岡小学校		1F職員玄関	FL20	4	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F卓球場	水銀灯	7		255	昼白色	ランプ交換	250W
	松岡小学校		2F器具庫	FHP36	3	GX10Q		昼白色	ランプ交換	3灯式
	松岡小学校		2F廊下階段	FHP13	3	GX10Q		昼白色	器具交換	埋込口280
	松岡小学校		2F廊下階段	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F廊下	FL20	8	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		1F楽器室	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		集会ホール	FL40	4	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F男子WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F女性WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F男子WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F女性WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F3-い	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		2F3-い	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F3-ろ	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		2F3-ろ	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		4-い	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		2F4-い	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F4-ろ	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		2F4-ろ	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2F4-は	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		2F4-は	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		2Fわかげ	FL40	8	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		2Fわかげ	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F5-い	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F5-い	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F5-ろ	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F5-ろ	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F学習室	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F学習室	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F6-い	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F6-い	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F6-ろ	FL40	16	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F6-ろ	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3Fみどり	FL40	8	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3Fみどり	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3Fあおば	FL40	18	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3Fあおば	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F多目的教室	FL40	8	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F多目的教室	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F女子WC	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F女子WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F男子WC	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F男子WC	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		3F機械室	FL40	4	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	松岡小学校		3F食堂	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		女子WC(外)	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		女子WC(外)	FDL13	1	GX10Q		昼白色	器具交換	Φ150
	松岡小学校		男子WC(外)	FL40	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		男子WC(外)	FDL13	1	GX10Q		昼白色	器具交換	Φ150
	松岡小学校		体育館(外)	FL40	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		外灯	FL20	3	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡小学校		グラウンド	水銀灯	1		405	昼白色	ランプ交換	400W

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	御陵小学校		1F体育館)	水銀灯	40	E39		37 昼白色	器具交換	高さ15m
	御陵小学校		1Fステージ横	FPL36	12	GX10Q		37 昼白色	ランプ交換	3灯式
	御陵小学校		1Fステージ	HF32	5	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1Fステージ横	FPL36	9	GY10Q		25 昼白色	ランプ交換	3灯式
	御陵小学校		1F放送室	FL40	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F放送室	ビーム球	1	E26		37 電球色	ランプ交換	
	御陵小学校		1F体育館男WC	FDL27	7	GX10Q		37 昼白色	器具交換	1灯式
	御陵小学校		1F体育館男WC	HF32	3	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F体育館男洗面所	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F体育館男更衣室	FL40	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F体育館女更衣室	FL40	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F体育館女シャワー室	FL40	1	G13		21 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F体育館女WC	FDL27	5	GY10Q		37 昼白色	器具交換	1灯式
	御陵小学校		1F体育館女洗面所	HF32	7	G13		21 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F障害者WC	FDL27	3	GY10Q		37 昼白色	器具交換	1灯式
	御陵小学校		1F調乳室	FDL27	1	GY10Q		37 電球色	器具交換	1灯式
	御陵小学校		1F器具室	HF32	8	G13		25 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1Fポンプ室	FL40	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F階段下	FL40	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F階段下	FL40	1	G13		15 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F渡り廊下	FPL27	24	GX10Q		125 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1Fポーチ	FPL27	2	GX10Q		32 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F職員洗面所	FL10	1	G13		15 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F職員洗面所	FDL27	1	GY10Q		32 昼白色	器具交換	1灯式
	御陵小学校		1F職員男WC	FDL27	2	GY10Q		32 昼白色	器具交換	1灯式
	御陵小学校		1F職員女WC	FDL27	2	GY10Q		32 昼白色	器具交換	1灯式
	御陵小学校		1F廊下	FPL27	16	GX10Q		32 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1Fビロティ	ダウンライト	7			昼白色	器具交換	
	御陵小学校		1F生徒昇降口	FPL27	40	GX10Q		32 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F生徒昇降口	FDL18	1	GX10Q		23 昼白色	器具交換	1灯式
	御陵小学校		1Fコンピューター室	HF32	24	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1Fコンピューター室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F校長室	FPL36	8	GX10Q		41 昼白色	ランプ交換	4灯式
	御陵小学校		1F校長室	FL10	1	G13		15 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F職員室	HF32	24	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F職員室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F職員室	FL10	1	G13		15 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F放送室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1Fコピー室	HF32	8	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F男WC	HF16	2	G13		21 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F男WC	HF32	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F女WC	HF16	2	G13		21 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F女WC	HF32	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F湯沸室	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F用務員室	FCL32	2	GX10Q		35 昼白色	器具交換	器具交換(ブルスイッチ付)
	御陵小学校		1F更衣室	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F保健室	HF32	5	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F保健室	シリカ	1	E26		昼白色	ランプ交換	
2	御陵小学校		1F1年教室	HF32	16	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F1年教室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1Fのぞみ	HF32	6	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1Fのぞみ	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F生活科室	HF32	12	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F2年教室	HF32	16	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F2年教室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F廊下	FL20	8	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1Fボーイラー室前	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F給食室	HF32	14	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F給食室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F給食室	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		1F休憩室	FCL30	1	GX10Q		35 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		1F休憩室	FL10	1	G13		15 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		多目的ホール	水銀灯	12	E39		250 昼白色	器具交換	
	御陵小学校		廊下	FPL27	12	GX10Q		32 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		音楽室	HF32	32	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		音楽室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		音楽準備室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		家庭科室	HF32	24	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		家庭科室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		図工室	HF32	12	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		図工室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		図書室	HF32	12	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		2F男WC	HF16	2	G13		21 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		2F男WC	HF32	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		2F女WC	HF16	2	G13		21 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		2F女WC	HF32	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		資料室	HF32	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		2F3年教室	HF32	16	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		2F3年教室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		2F4年教室	HF32	16	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		2F4年教室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		2F5年教室	HF32	16	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		2F5年教室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		2F6年教室	HF32	16	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		2F6年教室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		理科準備室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		理科室	HF32	12	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		音楽室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		廊下	HF16	1	G13		21 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		廊下	HF16	8	G13		21 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		2F階段下	FL20	4	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵小学校		外灯	水銀灯	2	E39		425 昼白色	器具交換	ポール/4m
	御陵小学校		外灯	FL20	3	G13		25 昼白色	ランプ交換	1灯式
	御陵小学校		外灯	ダウンライト	1			昼白色	器具交換	150Φ/防湿
	御陵小学校		外灯	ポーチライト	2			昼白色	器具交換	丸/防湿/器具交換
	御陵小学校		外灯	水銀灯	6	E39		750 昼白色	器具交換	ポール/15m 2灯式

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	御陵小学校		外灯	ビーム球	3	E26	100	昼白色	器具交換	ポール/8m
	吉野小学校		1F生徒玄関・多目的ホール	FPL27	56	GX10Q	34	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F多目的ホール	HF32	32	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F体育館前ホール	HF16	2	G13	21	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F体育館	水銀灯	15	E39	435	昼白色	器具交換	高さ8m
	吉野小学校		1F体育館	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1Fステージ	FL110	8	G13	115	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1Fステージ横	HF32	4	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F器具庫	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F体育館洗面所	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F体育館洗面所	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F体育館男WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F体育館女WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F機械室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F給食室	HF32	12	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F食品庫	HF32	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F給食室機更衣室	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F給食室機更衣室	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F宿置室	FCL30	2		34	昼白色	器具交換	バルック 器具交換 直付けシーリング
	吉野小学校		1F湯沸室	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F湯沸室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F脱衣室	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F脱衣室	シリカ	1		34	昼白色	器具交換	器具交換
	吉野小学校		1F更衣室	HF32	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1FWC	HF32	1	G13	21	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F物置	FL40	1	G13	435	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F男職員WC	シリカ	2		25	昼白色	ランプ交換	
	吉野小学校		1F男職員WC	FL20	2	G13	115	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F男WC	HF32	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F男WC	FL20	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F女WC	HF32	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F女WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F洗面所	FL20	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F廊下	HF16	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F廊下	HF32	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F図書室	HF32	16	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F1年教室	HF32	8	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F1年教室	HF32	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F2年教室	HF32	8	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F2年教室	HF32	2	G13	34	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F3年教室	HF32	8	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
3	吉野小学校		1F3年教室	HF32	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F購買	HF32	2	G13	20	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F放送室	HF32	6	G13		昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F職員室	HF32	24	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1F職員室	FL20	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F校長室	FPL36	8	GX10Q	45	昼白色	ランプ交換	4灯式
	吉野小学校		1F校長室	FL20	1	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F保健室	HF32	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		1F職員玄関	FL20	10	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		1Fポーチ	ダウンライト	4		25	昼白色	器具交換	φ150 防湿
	吉野小学校		2F4年教室	HF32	8	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F4年教室	HF32	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F5年教室	HF32	8	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F5年教室	HF32	2	G13	21	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F6年教室	HF32	8	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F6年教室	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F男WC	HF32	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F男WC	FL20	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F女WC	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F女WC	FL40	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F洗面所	FL20	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2Fコンピューター室	HF32	24	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2Fコンピューター室	HF32	2	G13	32	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F理科準備室	HF32	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F廊下	FL20	4	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F理科室	HF32	30	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F理科室	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F家庭科室	HF32	24	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F家庭科室	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F教材室	HF32	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F教材室	HF32	2	G13		昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F図工室	HF32	12	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F図工室	HF16	6	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F図工室	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F廊下	HF16	14	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F音楽室	HF32	18	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		2F音楽室	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		2F倉庫	FL20	4	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野小学校		階段	HF32	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		外灯	FL20	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		外灯	FL10	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	吉野小学校		外灯	水銀灯	1	E39	25	昼白色	ランプ交換	
	志比小学校		1F職員室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F図書室	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F図書室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F購買室	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F購買室横	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F1年	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F1年	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F会議室	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F会議室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F2年	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F2年	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F倉庫	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F理科室	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	志比小学校		1F理科室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F理科準備室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F機械室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F男WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F男WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F保健室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F保健室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F保健室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F厨房前更衣室	シリカ	1	E26	45	電球色	ランプ交換	
	志比小学校		1F厨房前更衣室	FCL30	1	GY10Q	35	昼白色	器具交換	1灯式
	志比小学校		1F厨房前更衣室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F厨房前更衣室	シリカ	1	E26	45	電球色	器具交換	
	志比小学校		1F職員男WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F職員女WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F職員女WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F厨房	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F厨房	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F厨房	シリカ	1	E26	45	昼白色	ランプ交換	
	志比小学校		1F図工室	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F図工室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F校長室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	4灯式
	志比小学校		1F校長室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F相談室	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F印刷室	HF32	8	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F更衣室	FL20	3	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F運動器具庫	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F体育館玄関	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		1F体育館男WC	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F体育館女WC	HF16	1	G13	21	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F体育館女WC	HF32	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F体育館障害者WC	HF32	1	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F体育館洗面	HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F体育館ステージ	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F体育館ステージ	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		体育館ステージ	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F体育館倉庫	FCL30	12	GY10Q	35	昼白色	器具交換	埋込口300
	志比小学校		1F体育館倉庫	シリカ	1	E26	45	昼白色	器具交換	器具フランジスポット
	志比小学校		1F体育館倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F女WC	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		1F廊下	FL40	14	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2Fこだま学級	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2Fこだま学級	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2Fこだま学級	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2Fこだま	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2F調整室	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F調整室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
4	志比小学校		2F調整室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2Fスタジオ	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F3年	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2F3年	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2Fわかば	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2Fわかば	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2Fわかば	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F4年	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2F4年	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F多目的室	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2F多目的室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2F多目的室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F準備室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F準備室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F家庭室	FL40	22	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2F家庭室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F女WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F女WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F教具室	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F男WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F男WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F体育館控室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F体育館控室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F体育館放送室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2Fあすなろ	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		2Fあすなろ	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		2F廊下	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F図書室	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F準備室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F女WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F女WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F多目的室	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F多目的室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F多目的室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F6年	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F6年	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3Fフレンド	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3Fフレンド	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F男WC	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F男WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F和室	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F5年	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F5年	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F児童会室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F児童会室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校		3F資料室	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F音楽室準備室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F音楽室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比小学校		3F音楽室	FL40	32	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	志比小学校	3F音楽室		レフ球	2	E26	100	昼白色	器具交換	Φ150
	志比小学校	3F音楽室		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校	3F廊下		FL40	9	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校	階段		FL40	5	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校	階段		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校	階段		FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比小学校	屋外		FCL30	3	GY10Q	35	昼白色	器具交換	器具接地400
	志比小学校	屋外		FL20	4	G13	25	昼白色	器具交換	縦680横120
	志比小学校	屋外		FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	防犯灯
	志比小学校	屋外		ビーム	2	E26	100	昼白色	器具交換	投光器
	志比小学校	屋外		水銀灯	6	E39	400	昼白色	器具交換	投光器
	志比小学校	屋外		水銀灯	7	E39	400	昼白色	器具交換	投光器
	志比南小学校	1F講堂		水銀灯	8	E39	405	昼白色	ランプ交換	400W
	志比南小学校	1Fステージ		HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1Fステージ		HF32	6	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F購買		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F器具庫		HF32	2	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F家庭科室		HF32	24	G13	37	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F家庭科室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F男子WC		HF32	3	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F器具庫		FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F男子WC		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F女子WC		HF32	5	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F廊下		FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F廊下		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F2年普通教室		FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F2年普通教室		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F男子更衣室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F女子更衣室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F男子WC		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F男子WC		FL20	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F女子WC		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F女子WC		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F保健室		FL40	18	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F普通教室		FL40	18	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F普通教室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F給食室		FL40	14	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F給食室		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F給食室		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F給食室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F給食室WC		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F給食室WC		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F校長室		FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F校長室		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F職員室		FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F職員室		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F廊下		FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F廊下		FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F昇降口		FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1F昇降口		FCL32	2	GX24Q	37	昼白色	ランプ交換	
	志比南小学校	1F廊下		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F倉庫		FPL27	1	GX10Q	32	昼白色	ランプ交換	
	志比南小学校	1F湯沸室		FL10	1	G13	15	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F階段		FL20	10	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	1Fトロフィー下		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	2F廊下		FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	2Fランチルーム		FL40	48	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	2F第2教材室		FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	2Fスタジオ		FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	2F屋内通路		非常灯HF32	4	G13	37	昼白色	器具交換	非常灯W120
	志比南小学校	2F屋内通路		HF32	3	G13	37	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	2F男子便所		FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	2Fさくら		FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	2Fみなみ		FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	2Fみなみ		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F廊下		FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F廊下		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	2F3年		FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	2F3年		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	2F図書		FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	2F図書		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	2F4年		FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	2F4年		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	普通教室		FL40	20	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	3F普通教室		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	3Fパソコン室		FL40	18	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	3F6年普通教室		FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	3F6年普通教室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	3F女子便所		FL40	5	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	3F廊下		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	3F廊下		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	3F職員更衣室		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	3F廊下		FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	3F理科室		FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	3F理科室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	3F理科準備室		FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	3F音楽準備室		FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	音楽室		FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	志比南小学校	音楽室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	3F廊下		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F階段		非常灯HF32	3	G13	37	昼白色	器具交換	非常灯W120
	志比南小学校	1F階段		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	1F階段		非常灯FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	非常灯W230
	志比南小学校	1F階段		階段灯FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	階段灯 200×650
	志比南小学校	外灯		FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	1灯式
	志比南小学校	外灯		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	松岡中学校		階段	FL20	7	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F 1年学習室	FL40	14	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		1F 1年学習室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F1-1	FL40	16	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		1F1-1	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F1-2	FL40	8	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		1F1-2	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F1-3	FL40	12	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		1F1-3	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F倉庫	FL20	1	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F職員ロッカー	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F教室1	HF32	4	G13	37	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		1F教室1	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F保健室	FL40	8	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		1F木工室	FL40	18	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F木工室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F金工室	FL40	16	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F金工室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F準備室	FL40	3	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1FWC	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1FWC	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F被服室	FL40	22	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		1F被服室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F倉庫	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F男子ロッカー	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1Fホール	FL20	9	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F機械室 (キュービクル室)	FL40	5	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F廊下	FL20	6	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F職員室	FL40	36	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F研修室	FL40	12	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F校長室	FPL36	3	GY10Q	41	昼白	ランプ交換	3灯式
	松岡中学校		2F談話コーナー	FL40	4	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F第1準備室	FL40	6	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F第1準備室	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F暗室	FL20	1	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F第1理科室	FL40	22	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F第1理科室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F男WC	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F女WC	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F第2準備室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F第2理科室	FL40	22	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F第2理科室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F第2理科室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F廊下	FL20	4	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F廊下	HF32	4	G13	37	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F廊下	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F廊下	FL20	8	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2Fスタジオ	FL40	4	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F宿直室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2FWC横倉庫	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F教室1	FL40	10	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F教室1	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F教室2	FL40	16	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F教室2	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F教室3	FL40	14	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F教室3	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F学年学習室	FL40	16	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		2F学年学習室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F音楽室	FL40	30	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F音楽室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F音楽器具室	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F教室1	FL40	14	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F教室1	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F教室2	FL40	14	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F教室2	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F教室3	FL40	14	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F教室3	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F3-4	FL40	16	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F3-4	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F生徒会室	FL40	4	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F生徒会室前	FL40	12	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F図書室	FL40	26	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F書庫	FL40	12	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F廊下	FL20	13	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F第1図書室	FL40	26	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3FLL教室	FL40	26	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3FLL教室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3FLL教室	ビーム	1	E26	100	昼白	ランプ交換	
	松岡中学校		3F準備室	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F美術工芸室	FL40	30	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		3F美術工芸室	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		ホール (R階)	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F→地下階段	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		2F階段	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		3F階段	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		4F階段	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F階段	FL40	2	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		1F階段	FL20	1	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		体育館	水銀灯	14	E39	460	昼白	器具交換	高さ10-15m
	松岡中学校		体育館	水銀灯	32	E39	750	昼白	器具交換	高さ10-15m
	松岡中学校		体育館渡り廊下	FL20	4	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		体育館控室	FL20	10	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		体育館ステージ	FL40	56	G13	45	昼白	ランプ交換	2灯式
	松岡中学校		体育館控室	非常灯FL20	3	G13	25	昼白	器具交換	非常灯W150
	松岡中学校		体育館階段	FL20	1	G13	25	昼白	ランプ交換	1灯式
	松岡中学校		体育館階段	FL40	1	G13	45	昼白	ランプ交換	1灯式

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	上志比中学校		3F理科室	HF32	24	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比中学校		3F理科室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		3F準備室	HF32	4	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比中学校		3F普通教室	HF32	6	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比中学校		3F普通教室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		3F普通教室	HF32	6	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比中学校		3F普通教室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		3F廊下	FL20	10	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比中学校		3F廊下	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		3FWC前	HF32	1	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		3F廊下	FL20	28	G13		25 昼白色	ランプ交換	4灯式
	上志比中学校		階段	FL20	22	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比中学校		2F屋外階段	FL20	1	G13		25 昼白色	器具交換	1灯式
	上志比中学校		軒下・裏口	FCL30	5			35 昼白色	器具交換	ブラケット
	上志比中学校		駐車場	水銀灯	1			275 昼白色	ランプ交換	ポール灯
	上志比中学校		駐車場倉庫	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比中学校		グラウンド倉庫	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		グラウンド倉庫	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		グラウンド部室	HF32	4	G13		37 昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比中学校		グラウンド部室	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		グラウンド部室	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		屋外体育館器具庫	HF32	2	G13		37 昼白色	ランプ交換	1灯式
	上志比中学校		屋外体育館器具庫	FL20	1	G13		25 昼白色	器具交換	1灯式
	上志比中学校		グラウンド	水銀灯	2			440 昼白色	器具交換	投光器
	上志比中学校		グラウンド	パラストレス水銀灯	1			330 昼白色	器具交換	投光器
	上志比中学校		屋外テラス	FL20	5	G13		25 昼白色	器具交換	ブラケット
	四季の森複合施設		1F 多目的ホール	ボール球	10	E26		100 電球色	ランプ交換	調光
	四季の森複合施設		1F 多目的ホール	ビーム球	2	E26		120 電球色	ランプ交換	調光
	四季の森複合施設		1F 多目的ホール	シリカ	1	E26		45 電球色	ランプ交換	調光
	四季の森複合施設		1F 受付上	エコ球	5	E26		15 電球色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		1F 男子WC	エコ球	2	E17		15 電球色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		1F 女子WC	エコ球	3	E17		15 電球色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		1F 風除室	クリプトン	1	E17		45 電球色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		1F WC前	シリカ	1	E26		45 昼白色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		1 FTELスペース	クリプトン	1	E17		45 電球色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		階段	ボール球	5	E26		100 昼白色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		2F廊下	ビーム球	2	E26		120 電球色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		2F 展示室	ネオハロ	3	E26		85 昼白色	器具交換	DLφ150
	四季の森複合施設		2F 展示室	ネオハロ	8	E26		85 昼白色	器具交換	DLφ150
	四季の森複合施設		2F 展示室	12Vハロゲン	18	E26		50 電球色	器具交換	レール灯具
	四季の森複合施設		2F 展示室	ネオハロ	20	E26		85 電球色	器具交換	レール灯具
	四季の森複合施設		2F 展示室	両口ハロゲン	4			75 昼白色	器具交換	投光器
	四季の森複合施設		2F 展示室(ショーケースの中)	FL40	14	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		2F 展示室(ショーケースの中)	FL40	6	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		2F 通路	ネオハロ	5	E26		85 電球色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		2F 傘松閣女WC	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 通路	FCL30	6	G10q		35 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 ホール	シリカ	6	E26		45 電球色	ランプ交換	12尺ほど必要な高さ
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 ホール	FL40	62	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 ホール	FL40	5	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 通路	クリプトン	9	E17		45 電球色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 ショーケース	FL40	76	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 WC前	シリカ	2	E26		45 電球色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 ホール	クリプトン	17	E17		45 電球色	ランプ交換	0
11	四季の森複合施設		2F 傘松閣 WC	FCL30	7	G10q		35 昼白色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 ホール	FL40	64	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	四季の森複合施設		2F 傘松閣 裏側	シーリング	1	G13		117 昼白色	器具交換	和風ペンダント
	四季の森複合施設		2F風除室	クリプトン	2	E17		45 電球色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		2F中庭	ビーム球	3	E26		120 電球色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		2F中庭	水銀灯250	1	E39		275 昼白色	器具交換	投光器
	四季の森複合施設		2F中庭	ボール球	4	E26		65 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下 民具保管庫	FL40	6	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下 事務所	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	四季の森複合施設		地下 民具保管庫②	FL40	9	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下 機械室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	四季の森複合施設		地下 機械室	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	四季の森複合施設		地下 機械室	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下 整理室 収納室	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	四季の森複合施設		地下 整理室 収納室奥	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下 書庫	FL40	10	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	四季の森複合施設		地下 金庫	FL40	32	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	四季の森複合施設		地下 階段横	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下 倉庫①	FL40	3	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下 倉庫②	FL40	3	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下 倉庫③	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		地下廊下	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		駐車場	水銀灯250	4	E39		275 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		屋外	水銀灯250	2	E39		275 昼白色	ランプ交換	5m
	四季の森複合施設		屋外ガラス前	ビーム球	5	E26		120 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		1F玄関前	ボール球	11	E26		65 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		公衆WC	ビーム球	2	E26		120 昼白色	ランプ交換	0
	四季の森複合施設		公衆WC	クリプトン	19	E17		45 昼白色	ランプ交換	0
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		玄関	FCL20	1	G10q		25 昼白色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		玄関	FDL27	1	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		事務所・ホール	LED40	16	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		事務所・ホール	FL40	14	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		事務所・ホール	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		女子ロッカー	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		洗濯室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		事務所WC	シリカ	2	E26		40 電球色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		事務所WC	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		事務所WC	ボール球	2	E26		45 電球色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		職員玄関	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		WC	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		WC	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		WC前洗面	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点	
12	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		相談室前廊下	FL20	5 G13		25	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		給湯室前廊下	FL40	7 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		相談室	FL40	8 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		相談室	FDL18	2 GX10Q		22	電球色	器具交換	DLφ150/黒	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		相談室	FCL40	1 G10q		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		会議室①	FL40	16 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		会議室②	FL40	8 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		ホール	FL20	40 G13		25	昼白色	ランプ交換	5灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		ステージ	FL20	2 G13		25	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		トイレ	FL40	2 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		男浴室	FPL18	4 GY10q			電球色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		男浴室	FCL20	8 G10q		25	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		男浴室	ビーム球	1 E26		120	電球色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		女浴室	FPL18	7 GY10q			電球色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		女浴室	FCL20	8 G10q		25	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		男・女浴室	FL40	8 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		女浴室	ビーム球	1 E26		120	電球色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		マッサージ室	FPL55	8 GY10q		52	昼白色	ランプ交換	4灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		マッサージ室	FL40	8 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		マッサージ室前	FPL55	8 GY10q		52	昼白色	ランプ交換	4灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター			クリプトン	4 E17		40	電球色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		軒下	FL20	1 G13		25	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		倉庫	FL40	2 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		屋外WC	FL40	1 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		屋外WC	FL20	1 G13		25	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		給湯室	FL40	1 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		給湯室	FL15	1 G13		20	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		軒下	シリカ	3 E26		40	電球色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		屋外	水銀灯400	1 E39		440	昼白色	ランプ交換	ボール灯	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		機械室	FL40	1 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		男子ロッカー	FL40	1 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		物置	FL40	1 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		ステージ	FL40	7 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		ホール	FL40	12 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		ホール	LED40	2 G13		25	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		ホール	FL40	12 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		ホール	FL20	20 G13		25	昼白色	ランプ交換	5灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		特別浴室	FL20	1 G13		25	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		ボイラー室	FL40	1 G13		45	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		浴室	FL40	2 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		浴室	FCL30	1 G10q		35	電球色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		浴室	FL20	1 G13		25	昼白色	ランプ交換		
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		玄関	FL40	2 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		WC	FL40	2 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永寿苑・永平寺デイサービスセンター		WC	FL20	2 G13		25	昼白色	ランプ交換	2灯式	
永寿苑・永平寺デイサービスセンター		調理室	FL40	16 G13		45	昼白色	ランプ交換	2灯式		
永寿苑・永平寺デイサービスセンター		調理室	FL20	1 G13		25	昼白色	ランプ交換			
永寿苑・永平寺デイサービスセンター		WC	シリカ	1 E26		40	昼白色	ランプ交換			
永寿苑・永平寺デイサービスセンター		玄関	シリカ	1 E26		40	昼白色	ランプ交換			
13	永平寺町やすらぎの郷		ふれあいホール(4m)	FHF32	62 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		ふれあいホール(4m)	シリカ	16 E26		60	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		ふれあいホール(廊上)	シリカ	6 E26		60	昼白色	ランプ交換		
	永平寺町やすらぎの郷		廊下(ふれあいホール前)	FPL36	72 GY10q		41	昼白色	ランプ交換	3灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		廊下(ふれあいホール前)	FDL18	4 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		廊下(ふれあいホール前)	シリカ	2 GX53-1		60	昼白色	器具交換	DLφ125/ユニバーサル	
	永平寺町やすらぎの郷		物置(ふれあいホール横)	FHF32	1 G13		35	昼白色	ランプ交換		
	永平寺町やすらぎの郷		廊下(事務室前)	FML27	2 GX10q-2		41	昼白色	器具交換	埋込口270/2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		廊下(事務室前)	FHF32	3 G13		35	昼白色	ランプ交換		
	永平寺町やすらぎの郷		廊下(事務室前)	FDL18	14 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ125	
	永平寺町やすらぎの郷		事務室	FHF32	12 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		2年生	FHF32	12 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		3,4年生	FHF32	20 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		物置(3,4年生)	FHF32	2 G13		35	昼白色	ランプ交換		
	永平寺町やすらぎの郷		5,6年生	FHF32	6 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		陶芸実習室	FHF32	4 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		教室	FHF32	18 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		女子WC	FPL13	1 GY10q		18	昼白色	ランプ交換		
	永平寺町やすらぎの郷		女子WC	FDL18	5 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		男子WC	FPL13	1 GY10q		15	昼白色	器具交換	ミラー灯	
	永平寺町やすらぎの郷		男子WC	FDL18	5 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		準備室	FHF32	8 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		事務室(ふれあいホール横)	FHF32	16 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		倉庫(診察室横)	FHF32	4 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		吹抜	FHF32	10 G13		35	昼白色	ランプ交換		
	永平寺町やすらぎの郷		吹抜	ハロゲン	6 GX53-1		50	昼白色	器具交換	フレンジ	
	永平寺町やすらぎの郷		診察室	FHF32	16 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		すこやかホール	FHF32	30 G13		35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	永平寺町やすらぎの郷		女子WC(すこやかホール側)	FPL13	3 GY10q		18	昼白色	器具交換	ミラー灯	
	永平寺町やすらぎの郷		女子WC(すこやかホール側)	FDL18	9 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		女子WC前(すこやかホール側)	FDL18	1 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		男子WC(すこやかホール側)	FPL13	2 GY10q		18	昼白色	器具交換	ミラー灯	
	永平寺町やすらぎの郷		男子WC(すこやかホール側)	FDL18	3 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		男子WC前(すこやかホール側)	FDL18	1 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		多目的WC	FPL13	2 GY10q		18	昼白色	器具交換	ミラー灯	
	永平寺町やすらぎの郷		多目的WC	FDL18	3 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	永平寺町やすらぎの郷		物置(WC横)	FHF32	1 G13		35	昼白色	ランプ交換		
	永平寺町やすらぎの郷		屋外	FPL13	3 GY10q		18	昼白色	器具交換	ブラケット (防水防雨型)	
	永平寺町やすらぎの郷		屋外	FL20	1 G13		25	昼白色	器具交換	ブラケット (防水防雨型)	
	永平寺町やすらぎの郷		屋外	FCL20	3 GX53-1a		25	昼白色	器具交換	ブラケット (防水防雨型)	
	永平寺町やすらぎの郷		屋外	水銀灯100	2 E26		110	昼白色	ランプ交換	ボール灯	
	14	上志比公民館 (旧永平寺町上志比地域振興センター)		玄関(吹抜)	FDL27	2 GX10Q		32	昼白色	器具交換	DLφ200
		上志比公民館 (旧永平寺町上志比地域振興センター)		1F 多目的ホール物置	FL20	1 G13		25	昼白色	ランプ交換	
		上志比公民館 (旧永平寺町上志比地域振興センター)		2F 廊下	FDL18	5 GX10Q		23	昼白色	器具交換	DLφ150
		上志比公民館 (旧永平寺町上志比地域振興センター)		2F 和室	FCL30+40	4 G10q		73	昼白色	器具交換	和風シーリング
上志比公民館 (旧永平寺町上志比地域振興センター)			2F 研修室	FL20	32 G13		25	昼白色	ランプ交換	4灯式	
上志比公民館 (旧永平寺町上志比地域振興センター)			2F 研修室物置	FL40	1 G13		45	昼白色	ランプ交換		

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
15	上志比公民館 (旧永平寺町上志比地域振興センター)		屋外階段	FL20	1	G13		25 昼白色	器具交換	ブラケット (防水防雨型)
	上志比公民館 (旧永平寺町上志比地域振興センター)		屋外階段	FCL30	1	G10q		35 昼白色	器具交換	ブラケット (防水防雨型)
	永平寺生活改善センター		玄関	シリカ	3	E26		60 昼白色	器具交換	DLφ200
	永平寺生活改善センター		事務室	FL40	8	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		保健相談室	FL40	14	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		農林研修室	FL40	5	G13		45 昼白色	器具交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		集会室	FL40	6	G13		45 昼白色	器具交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		廊下	FL20	14	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		加工調理室	FL40	24	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		食品加工所	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		倉庫	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	永平寺生活改善センター		女性WC	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	永平寺生活改善センター		女性WC	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		女性WC	シリカ	2	E26		60 昼白色	器具交換	DLφ100
	永平寺生活改善センター		女性WC	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	永平寺生活改善センター		多目的WC	FL15	1	G13		20 昼白色	ランプ交換	
	永平寺生活改善センター		多目的WC	シリカ	1	E26		60 昼白色	器具交換	DLφ150
	永平寺生活改善センター		男性WC	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	永平寺生活改善センター		男性WC	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	永平寺生活改善センター		男性WC	シリカ	2	E26		60 昼白色	器具交換	DLφ100
永平寺生活改善センター		男性WC	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換		
永平寺生活改善センター		軒下	FDL18	2	GX10Q		23 昼白色	器具交換	DLφ150 (防水防雨型)	
永平寺生活改善センター		屋外	FL20	2	G13		25 昼白色	器具交換	ブラケット	
16	町立図書館		軒下・駐輪場DL	FDL27	15	GX10Q		32 電球色	器具交換	DLφ150
	町立図書館		風除室	FDL27	6	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150
	町立図書館		カウンター間接	FL20	4	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		カウンター間接	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		カウンター間接	FHF32	6	G13		35 昼白色	ランプ交換	2灯式
	町立図書館		通路	FPL96	4	GY10q		0 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		事務室	FL40	32	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	町立図書館		更衣室	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	町立図書館		給湯室	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式
	町立図書館		給湯室	FL15	1	G13		20 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		倉庫	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		男子手洗い場	FDL27	2	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150
	町立図書館		男子手洗い場	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		男子WC	FDL27	2	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150
	町立図書館		男子WC	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		女子手洗い場	FDL27	1	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150
	町立図書館		女子手洗い場	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		女子WC	FDL27	2	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150
	町立図書館		女子WC	FL40	5	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	町立図書館		多目的WC	FDL27	1	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150
町立図書館		多目的WC	FL15	1	G13		20 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		EVホール	エコ球	2	E26		15 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		EVホール	FDL27	4	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150	
町立図書館		機械室	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		機械室	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式	
町立図書館		空調機械室	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		図書スペース	FHF32	132	G13		35 昼白色	ランプ交換	2灯式	
町立図書館		レファレンスコーナー/AVコーナー	FHF32	14	G13		35 昼白色	ランプ交換	2灯式	
町立図書館		図書スペース	シリカ	8	E26		40 電球色	ランプ交換		
町立図書館		図書スペース	メタハラ	4			145 昼白色	器具交換	DLφ250	
町立図書館		書庫	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式	
町立図書館		書庫	FL40	15	G13		45 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		倉庫	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		EVホール	メタハラ	8			145 昼白色	器具交換	DLφ250	
町立図書館		女子WC	FDL27	4	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150	
町立図書館		男子WC	FDL27	3	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150	
町立図書館		WC前手洗い	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		WC前手洗い	メタハラ	1			145 昼白色	器具交換	DLφ250	
町立図書館		休憩コーナー・通路	メタハラ	13			145 昼白色	器具交換	DLφ250	
町立図書館		展示用スペース	FDL27	5	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150	
町立図書館		展示用スペース	ビーム球	21	E26		80 電球色	ランプ交換		
町立図書館		展示用スペース	セラメタ	11			150 電球色	ランプ交換		
町立図書館		展示用スペース	メタハラ	10			75 昼白色	器具交換	DLφ200	
町立図書館		給湯室	FL20	2	G13		25 昼白色	ランプ交換	2灯式	
町立図書館		給湯室	FL15	1	G13		20 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		視聴覚室	シリカ	17	E26		40 電球色	ランプ交換		
町立図書館		視聴覚室	FHF32	24	G13		35 昼白色	ランプ交換	3灯式	
町立図書館		視聴覚室	FL40	22	G13		45 昼白色	ランプ交換	調光	
町立図書館		視聴覚室準備室	FHF32	6	G13		35 昼白色	ランプ交換		
町立図書館		視聴覚室準備室	FDL27	1	GX10Q		32 昼白色	器具交換	DLφ150	
町立図書館		会議室	FHF32	16	G13		35 昼白色	ランプ交換	4灯式	
町立図書館		会議室	シリカ	16	E26		40 電球色	器具交換	DLφ125/調光	
町立図書館		会議室	FL40	22	G13		45 昼白色	ランプ交換	調光	
町立図書館		2F屋外ブラケット	FDL13	1	GX10Q		18 電球色	器具交換		
町立図書館		1F建物壁付け	FDL13	2	GX10Q		18 電球色	器具交換		
17	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		玄関	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	4灯式
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		事務室	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		1F倉庫	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		1F廊下	FCL40	3	G10q		45 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		研修室	FL40	8	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		調理実習室	FL40	4	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		調理実習室	FL40	2	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		会議室	FL20	20	G13		25 昼白色	ランプ交換	5灯式
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		会議室	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		会議室倉庫	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		1FWC (男)	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		1FWC (女)	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		1F WC	FL15	2	G13		20 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		1F WC	ボール球	2	E26		45 電球色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		多目的集会場	FL40	40	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		ロビー兼図書スペース	FL40	12	G13		45 昼白色	ランプ交換	2灯式
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		2F倉庫	FL40	1	G13		45 昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館 (旧松岡農業改善センター)		2F機械室	FL20	1	G13		25 昼白色	ランプ交換	

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	2FWC(男)		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	2FWC(女)		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	2F WC		FL15	2	G13	20	昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	2F WC		ボール球	2	E26	45	電球色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	階段廊下		FCL40	2	G10q	45	昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	湯沸室		FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	湯沸室		ボール球	1	E26	45	電球色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	屋外		FCL20	2	G10q	25	昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	屋外		FCL30	3	G10q	35	昼白色	ランプ交換	
	御陵公民館(旧松岡農業改善センター)	1F機械室		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	玄関		FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	4灯式
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	ロビー		FDL27	10	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	事務室		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	調理実習室		FL40	18	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	廊下		FDL27	7	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	研修室		FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	倉庫		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	多目的ホール		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(男)		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(男)		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(男)		FDL27	1	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(女)		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(女)		FDL27	1	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	湯沸室		FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	倉庫		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	階段		FPL36	3	GY10q	41	昼白色	ランプ交換	3灯式/4.8m
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	2F廊下		FPL36	12	GY10q	41	昼白色	ランプ交換	3灯式
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(男)		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(男)		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(男)		FDL27	1	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(女)		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	WC(女)		FDL27	1	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	多目的ホール		FL40	28	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	多目的ホール		FDL27	20	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	多目的ホール倉庫①		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	吉野公民館(旧松岡多目的集会センター)	多目的ホール倉庫②		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	事務所		FDL18	4	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	事務所		FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比文化会館サンサンホール	給湯		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	給湯		レフ球	1	E17	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	給湯室横		クリプトン	1	E17	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	和室		FDL18	2	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	和室		FL20	24	G13	25	昼白色	ランプ交換	4灯式
	上志比文化会館サンサンホール	和室		クリプトン	1	E17	45	昼白色	器具交換	DLφ125
	上志比文化会館サンサンホール	和室		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	第2第3会議室		FL40	70	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比文化会館サンサンホール	第1会議室		FL20	50	G13	25	昼白色	ランプ交換	5灯式
	上志比文化会館サンサンホール	控室		FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比文化会館サンサンホール	控室		FDL18	3	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ125
	上志比文化会館サンサンホール	給湯		FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	ロビー		ハロゲン	27		85	昼白色	器具交換	DLφ125
	上志比文化会館サンサンホール	男WC		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	男WC		FDL18	10	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	女WC		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	女WC		FDL18	13	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	車いすWC		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	車いすWC		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比文化会館サンサンホール	給湯室		FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	2F男WC		FDL18	3	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	2F男WC		シリカ	1	E26	45	電球色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	2F女WC		FDL18	3	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	2F女WC		シリカ	1	E26	45	電球色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	洗面所		FDL18	1	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	洗面所		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	倉庫		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	図書館		FL40	102	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比文化会館サンサンホール	図書館		ハロゲン	30		85	昼白色	器具交換	DLφ125
	上志比文化会館サンサンホール	図書館屋外		FDL18	6	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	図書館		FDL18	8	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内1F		FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内2F		FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内2F機械室		FL40	14	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内2F音響室		FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内2F音響室		FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内2F音響室		ハロゲン	6		85	昼白色	器具交換	DLφ125
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内3F		FL40	15	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内3F機械室		FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内4F		FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内4F		FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	ホール内4F		非常灯FL20	6		25	昼白色	器具交換	非常灯/トラフ/1灯式
	上志比文化会館サンサンホール	階段		※非兼用FL40ブラケット	5		45	昼白色	器具交換	階段灯/1灯式
	上志比文化会館サンサンホール	風除室		FPL18	8	GY10q	23	昼白色	ランプ交換	
	上志比文化会館サンサンホール	玄関		FL40	6	G13	45	電球色	器具交換	防水防雨型
	上志比文化会館サンサンホール	玄関		FDL18	12	GX10Q	23	電球色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	屋外		水銀灯40	10	E26	45	昼白色	器具交換	
	上志比文化会館サンサンホール	屋外		FCL30	1	G10q	35	昼白色	器具交換	ブラケット□300
	上志比文化会館サンサンホール	屋外		FDL18	1	GX10Q	23	電球色	器具交換	DLφ150
	上志比文化会館サンサンホール	駐輪場		FL20	4	G13	25	昼白色	器具交換	トラフ
	上志比文化会館サンサンホール	屋外		水銀灯250	7	E39	275	昼白色	ポール灯	
	上志比文化会館サンサンホール	ロビー		FL40	28	G13	45	電球色	器具交換	
	上志比文化会館サンサンホール	ロビー		水銀灯100	12	E26	110	昼白色	器具交換	DLφ200
	上志比文化会館サンサンホール	ロビー		ハロゲン	6	E17	85	電球色		口金交換必要かも
	緑の村ふれあいセンター	正面玄関		FML36	2	GX10q-2	41	昼白色	器具交換	埋込□300/2灯式
	緑の村ふれあいセンター	ホール		水銀灯250	12	E39	275	昼白色	ランプ交換	
	緑の村ふれあいセンター	事務所		FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	緑の村ふれあいセンター	会議室①		FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点	
20	緑の村ふれあいセンター	会議室②	FL40	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	緑の村ふれあいセンター	和室	シーリング	シーリング	4			昼白色	器具交換	シーリング	
	緑の村ふれあいセンター	和室	FDL27	FDL27	1	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DL□150	
	緑の村ふれあいセンター	研修室	FL40	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	緑の村ふれあいセンター	湯沸室	FL10	FL10	1	G13	15	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	湯沸室	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	1FWC(女)	クリプトン	クリプトン	1	E17	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	1FWC(男)	クリプトン	クリプトン	1	E17	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	1FWC	FDL18	FDL18	1	GX10Q	23	昼白色	器具交換	DLφ150	
	緑の村ふれあいセンター	1FWC	FCL30	FCL30	1	G10q	35	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	ステージ	FL40	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	ステージ	FL40	FL40	22	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	緑の村ふれあいセンター	ステージ	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	男子ロッカー室	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	男子ロッカー室	シリカ	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	女子ロッカー室	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	女子ロッカー室	シリカ	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	機材搬入玄関	FML36	FML36	2	GX10q-2	41	昼白色	器具交換	埋込□300/2灯式	
	緑の村ふれあいセンター	器具庫(右)	FL40	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	緑の村ふれあいセンター	器具庫(左)	FL40	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	緑の村ふれあいセンター	2F 器具庫①	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	2F 器具庫②	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	2F WC(女)	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	2F WC(女)	FL15	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	2F WC(男)	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	2F WC(男)	FL15	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	2F WC(多目的)	FCL20	FCL20	1	G10q	25	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	2F 廊下	FML36	FML36	1	GX10q-2	41	昼白色	器具交換	DLφ150	
	緑の村ふれあいセンター	2F 器具庫③	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	緑の村ふれあいセンター	2F 器具庫③	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	1FWC(多目的)	FCL20	FCL20	1	G10q	25	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	1F WC(屋外)	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	緑の村ふれあいセンター	1F WC(屋外)	FL10	FL10	1	G13	15	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	地下階段	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	器具交換	逆富士w230	
	緑の村ふれあいセンター	地下階段	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	地下駐車場	水銀灯400	水銀灯400	6	E39	440	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	地下駐車場	FL40	FL40	19	G13	45	昼白色	器具交換	笠/ガード付き	
	緑の村ふれあいセンター	屋外	FCL32	FCL32	1	G10q	35	昼白色	ランプ交換		
	緑の村ふれあいセンター	屋外	水銀灯400	水銀灯400	2	E26	440	昼白色	ランプ交換	ポール灯	
	緑の村ふれあいセンター	屋外	防犯灯	防犯灯	1		220	昼白色	器具交換	防犯灯/3m	
21	松岡B&G海洋センター	事務所	FL40	FL40	16	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡B&G海洋センター	玄関ホール	FL40	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡B&G海洋センター	廊下	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡B&G海洋センター	廊下	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	MTGルーム	FL40	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡B&G海洋センター	多目的WC	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	多目的WC	FL15	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	男子更衣室	FL40	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡B&G海洋センター	男子更衣室	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡B&G海洋センター	男子更衣室	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	女子更衣室	FL40	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡B&G海洋センター	女子更衣室	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡B&G海洋センター	女子更衣室	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	女子更衣室	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	女子更衣室	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	体育館器具庫	FL40	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	機械室	FL40	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡B&G海洋センター	風除室	クリプトン	クリプトン	1	E17	36	電球色	ランプ交換		
	22	緑の村グラウンド 管理棟	玄関	FL20	FL20	8	G13	25	昼白色	ランプ交換	4灯式
		緑の村グラウンド 管理棟	廊下	非常灯FL20	非常灯FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士w120/1灯式
緑の村グラウンド 管理棟		和室	FCL30+40	FCL30+40	3	G10q	80	昼白色	器具交換	和風シーリング	
緑の村グラウンド 管理棟		和室			3	E26	65	電球色	ランプ交換		
緑の村グラウンド 管理棟		和室	FL20	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換		
緑の村グラウンド 管理棟		管理室	FL40	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
緑の村グラウンド 管理棟		給湯室	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
緑の村グラウンド 管理棟		郷土遺産展示保管室	FL40	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
緑の村グラウンド 管理棟		男子更衣室	FL20	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換		
緑の村グラウンド 管理棟		男WC	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
緑の村グラウンド 管理棟		女WC	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
緑の村グラウンド 管理棟		女更衣室	FL20	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換		
23	緑の村グラウンド 管理棟	屋外倉庫	シリカ	シリカ	1	E26	45	電球色	ランプ交換		
	緑の村グラウンド 管理棟	器具庫	FL40	FL40	5	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	緑の村グラウンド 管理棟	入口玄関	FCL30+40	FCL30+40	1	G10q	80	昼白色	器具交換	埋込□450	
	松岡庭球場管理棟	ロビー	FL40	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡庭球場管理棟	男子ロッカー室	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡庭球場管理棟	男子ロッカー室	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松岡庭球場管理棟	女子ロッカー室	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡庭球場管理棟	女子ロッカー室	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松岡庭球場管理棟	男子WC	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡庭球場管理棟	女子WC	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡庭球場管理棟	器具庫	FL40	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	松岡庭球場管理棟	屋外軒下	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	ブラケット	
24	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外多目的WC(体育館裏)	FDL27	FDL27	2	GX10Q	30	昼白色	器具交換	DLφ150(防水防雨型)	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外多目的WC(体育館裏)	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外女子WC(体育館裏)	FDL27	FDL27	6	GX10Q	30	昼白色	器具交換	DLφ150(防水防雨型)	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外女子WC(体育館裏)	FL20	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外男子WC(体育館裏)	FDL27	FDL27	4	GX10Q	30	昼白色	器具交換	DLφ150(防水防雨型)	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外男子WC(体育館裏)	FL20	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外WC通路(体育館裏)	FDL27	FDL27	5	GX10Q	30	昼白色	器具交換	DLφ150(防水防雨型)	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外WC外壁(体育館裏)	FDL18	FDL18	2	GX10Q	21	電球色	器具交換	ブラケット/□170	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外倉庫(体育館裏)	FL40	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外多目的WC(野球所)	FDL27	FDL27	2	GX10Q	30	昼白色	器具交換	DLφ150(防水防雨型)	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外多目的WC(野球所)	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外女子WC(野球所)	FDL27	FDL27	4	GX10Q	30	昼白色	器具交換	DLφ150(防水防雨型)	
松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外女子WC(野球所)	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換			
松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外男子WC(野球所)	FDL27	FDL27	2	GX10Q	30	昼白色	器具交換	DLφ150(防水防雨型)		
松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外男子WC(野球所)	FL20	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換			
松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫	屋外WC通路(野球所)	FDL27	FDL27	1	GX10Q	30	昼白色	器具交換	DLφ150(防水防雨型)		

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点	
25	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外WC外壁(野球所)	FDL18	2	GX10Q	21	電球色	器具交換	ブラケット/□170	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外倉庫男子ロッカー室	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外倉庫男子ロッカー室	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外倉庫女子ロッカー室	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外倉庫女子ロッカー室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外倉庫女子ロッカー室	FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	ブラケット	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外倉庫通路	FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	ブラケット	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外倉庫受付	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	松岡総合公園 (you me パーク) トイレ・倉庫		屋外駐車場WC	FHF32	2	G13	35	昼白色	ランプ交換		
	上志比庭球場管理棟		管理室	FHF32	18	G13	35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	上志比庭球場管理棟		女子更衣室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	上志比庭球場管理棟		男子更衣室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	上志比庭球場管理棟		手洗い場	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	上志比庭球場管理棟		玄関前	エゴ球	1	E17	15	電球色	器具交換	ブラケット/□170	
	上志比庭球場管理棟		女子WC	クリプトン	5	E17	45	昼白色	器具交換	DLφ125	
	上志比庭球場管理棟		女子WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
上志比庭球場管理棟		男子WC	クリプトン	3	E17	45	昼白色	器具交換	DLφ125		
上志比庭球場管理棟		男子WC	シリカ	1	E26	45	電球色	器具交換	ブラケット/□180		
上志比庭球場管理棟		倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換			
上志比庭球場管理棟		ポール灯	水銀灯250	7	E39	275	昼白色	ランプ交換			
上志比庭球場管理棟		器具	ビーム球	1	E26	65	昼白色	器具交換	フランチ		
26	禪の里 笑来		浴室、WC	EFD15	7	E26	15	昼白色	ランプ交換		
	禪の里 笑来		和室	FL10	2	G13	15	昼白色	ランプ交換		
	禪の里 笑来		看板	FL30	2	G13	35	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	禪の里 笑来		屋外	FPL9	2	GY10q	14	昼白色	器具交換	ブラケット (防水防雨型)	
27	御陵コミュニティセンター		車庫	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	御陵コミュニティセンター		事務所	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	御陵コミュニティセンター		廊下	FL20	4	G13	25	昼白色	ランプ交換	2灯式	
	御陵コミュニティセンター		男WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	御陵コミュニティセンター		男WC	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換		
	御陵コミュニティセンター		女WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	御陵コミュニティセンター		女WC	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換		
	御陵コミュニティセンター		階段	FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	階段灯/BOXw300/2灯式	
	御陵コミュニティセンター		2F 廊下	FDL27	4	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150	
	御陵コミュニティセンター		倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
	御陵コミュニティセンター		給湯室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	御陵コミュニティセンター		和室	FL20	8	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	御陵コミュニティセンター		会議室	FDL27	12	GX10Q	32	昼白色	器具交換	DLφ150	
	御陵コミュニティセンター		会議室	ツインバルック	2		110	昼白色	器具交換	シーリング	
	御陵コミュニティセンター		屋外	FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	ブラケット	
	28	吉野コミュニティセンター		車庫	FL40	8	G13	45	昼白色	ランプ交換	
吉野コミュニティセンター			事務所	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換		
吉野コミュニティセンター			1F廊下	FDL27	4	GY10q	32	昼白色	器具交換	DLφ150	
吉野コミュニティセンター			玄関	FPL28	2	GY10q	33	昼白色	ランプ交換	2灯式	
吉野コミュニティセンター			男WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
吉野コミュニティセンター			男WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
吉野コミュニティセンター			女WC	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換		
吉野コミュニティセンター			女WC	クリプトン	1	E17	40	電球色	ランプ交換		
吉野コミュニティセンター			階段	FL40	1	G13	45	昼白色	器具交換	階段灯/1灯式	
吉野コミュニティセンター			2F 廊下	FDL27	6	GY10q	32	昼白色	器具交換	DLφ150	
吉野コミュニティセンター			会議室	FDL13	14	GY10q	18	昼白色	器具交換	DLφ100	
吉野コミュニティセンター			会議室	FPL55	24	GY10q	58	昼白色	ランプ交換		
吉野コミュニティセンター			倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換		
吉野コミュニティセンター			給湯室	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換		
吉野コミュニティセンター			給湯室	FL10	1	G13	15	昼白色	ランプ交換		
29		松原団地A棟		共用部	FL20	23	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松原団地A棟		共用部	水銀灯40	45	E26	45	昼白色	ランプ交換		
	松原団地A棟		屋外ポール灯	水銀灯250	275	E39	275	昼白色	ランプ交換		
	松原団地B棟		共用部	FL20	3	G13	25	昼白色	ランプ交換		
	松原団地B棟		共用部	水銀灯40	3	E26	45	昼白色	ランプ交換		
	松原団地B棟		屋外ポール灯	水銀灯250	1	E39	275	昼白色	ランプ交換	ポール灯/3.4m	
	松原団地B棟		屋外ポール灯	水銀灯400	1	E39	440	昼白色	ランプ交換	ポール灯/4.4m	
	30	越坂団地A-1棟		1F 倉庫(101/201/301)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-1棟		1F 廊下(101/102前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地A-1棟		1F 倉庫(102/202/302)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-1棟		1F 倉庫(103/203/303)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-1棟		1F 廊下(104前)	非常灯FL40	1	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地A-1棟		1F 倉庫(104/204/304)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-1棟		2F 廊下(201/202前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地A-1棟		2F 廊下(203/204前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地A-1棟		3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式
越坂団地A-1棟			3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
31		越坂団地A-2棟		1F 倉庫(101/201/301)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-2棟		1F 廊下(101/102前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地A-2棟		1F 倉庫(102/202/302)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-2棟		1F 倉庫(103/203/303)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-2棟		1F 廊下(104前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地A-2棟		1F 倉庫(104/204/304)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地A-2棟		2F 廊下(201/202前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
	越坂団地A-2棟		2F 廊下(203/204前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
	越坂団地A-2棟		3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
	越坂団地A-2棟		3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
	32	越坂団地A-1棟		1F 倉庫(101/201/301)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-1棟		1F 廊下(101/102前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地A-1棟		1F 倉庫(102/202/302)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-1棟		1F 倉庫(103/203/303)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地A-1棟		1F 廊下(104前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地A-1棟		1F 倉庫(104/204/304)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
越坂団地A-1棟			2F 廊下(201/202前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
越坂団地A-1棟			2F 廊下(203/204前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
越坂団地A-1棟			3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
越坂団地A-1棟			3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
33		越坂団地B-1棟		1F 倉庫(101/201/301)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-1棟		1F 廊下(101/102前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地B-1棟		1F 倉庫(102/202/302)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-1棟		1F 倉庫(103/203/303)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-1棟		1F 廊下(104前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地B-1棟		1F 倉庫(104/204/304)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地B-1棟		2F 廊下(201/202前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
	越坂団地B-1棟		2F 廊下(203/204前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
	越坂団地B-1棟		3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
	越坂団地B-1棟		3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
	34	越坂団地B-2棟		1F 倉庫(101/201/301)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-2棟		1F 廊下(101/102前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地B-2棟		1F 倉庫(102/202/302)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-2棟		1F 倉庫(103/203/303)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-2棟		1F 廊下(104前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地B-2棟		1F 倉庫(104/204/304)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
越坂団地B-2棟			2F 廊下(201/202前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
越坂団地B-2棟			2F 廊下(203/204前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
越坂団地B-2棟			3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
越坂団地B-2棟			3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
35		越坂団地B-3棟		1F 倉庫(101/201/301)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-3棟		1F 廊下(101/102前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地B-3棟		1F 倉庫(102/202/302)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-3棟		1F 倉庫(103/203/303)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
		越坂団地B-3棟		1F 廊下(104前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式
		越坂団地B-3棟		1F 倉庫(104/204/304)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地B-3棟		2F 廊下(201/202前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
	越坂団地B-3棟		2F 廊下(203/204前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/吊笠/1灯式	
	越坂団地B-3棟		3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
	越坂団地B-3棟		3F 廊下(301/302前)	非常灯FL40	2	G13	45	昼白色	器具交換	非常灯/逆富士W120/1灯式	
	36	越坂団地B-4棟									

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	越坂団地集会所		調理室	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	越坂団地集会所		調理室(フード)	クリプトン	1	E17	36	電球色	ランプ交換	
	越坂団地集会所		ホール	FHT24	3	GX24Q	27	昼白色	器具交換	DLφ150
	越坂団地集会所		女子WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地集会所		女子WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地集会所		男子WC	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地集会所		男子WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
34	越坂団地集会所		男子WC	FDL18	1	GX10Q	21	昼白色	器具交換	DLφ150
	越坂団地集会所		多目的WC	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地集会所		多目的WC	FDL18	1	GX10Q	21	昼白色	器具交換	DLφ150
	越坂団地集会所		多目的WC	FL10	1	G13	15	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地集会所		集会所	FL40	24	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	越坂団地集会所		倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地集会所		屋外壁面	FL20	3	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	越坂団地集会所		軒下	FDL18	3	GX10Q	21	電球色	器具交換	DLφ150 (防水防雨型)
	越坂団地集会所		屋外倉庫	FHT24	1	GX24Q	27	昼白色	器具交換	DLφ150
35	諏訪団地		ポール灯	水銀灯250	2	E39	275	昼白色	ランプ交換	
	諏訪団地		ポール灯	水銀灯250	2	E39	275	昼白色	ランプ交換	現状電球なし
	諏訪団地集会所		玄関	シリカ	1	E26	40	電球色	ランプ交換	
	諏訪団地集会所		洗面	シリカ	1	E26	40	電球色	ランプ交換	
	諏訪団地集会所		洗面台	ボール球	2	E26	40	電球色	ランプ交換	
36	諏訪団地集会所		集会所	FHF32	12	G13	35	昼白色	ランプ交換	2灯式
	諏訪団地集会所		WC	シリカ	1	E26	40	電球色	ランプ交換	
	諏訪団地集会所		給湯室	FHF32	1	G13	35	昼白色	ランプ交換	
	諏訪団地集会所		ポーチライト	クリプトン	1	E17	36	電球色	ランプ交換	
	松岡河川公園		女WC	シリカ	3	E26	40	昼白色	ランプ交換	
	松岡河川公園		男WC	シリカ	2	E26	40	昼白色	ランプ交換	
	松岡河川公園		管理棟事務所	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
37	松岡河川公園		管理棟倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	1灯式
	松岡河川公園		管理棟女子WC	ビーム球	4	E26	80	電球色	ランプ交換	
	松岡河川公園		管理棟男子WC	ビーム球	4	E26	80	電球色	ランプ交換	
	松岡河川公園		管理棟多目的便所	シリカ	1	E26	40	昼白色	ランプ交換	
38	永平寺河川公園		男女WC	シリカ	8	E26	40	電球色	ランプ交換	
39	中島河川敷公園		女子WC	クリプトン	6	E17	36	昼白色	器具交換	DLφ125
	中島河川敷公園		男子WC	クリプトン	5	E17	36	昼白色	器具交換	DLφ125
	松原団地集会所		玄関	FCL30	1	G10q	35	昼白色	ランプ交換	
	松原団地集会所		玄関	FCL20	1	G10q	25	昼白色	ランプ交換	
	松原団地集会所		玄関	FCL30	1	G10q	35	昼白色	ランプ交換	
	松原団地集会所		玄関	FCL20	1	G10q	25	昼白色	ランプ交換	
	松原団地集会所		洗面台	FDL13	1	GX10Q	18	昼白色	器具交換	DLφ150
	松原団地集会所		洗面台	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換	
40	松原団地集会所		女WC	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換	
	松原団地集会所		男WC	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換	
	松原団地集会所		和室	FCL32+FCL30	1		67	昼白色	器具交換	和風シーリング
	松原団地集会所		集会所	FDL13	8	GX10Q	18	電球色	器具交換	DL□150
	松原団地集会所		集会所	FL20	15	G13	25	昼白色	器具交換	和風シーリング/5灯式
	松原団地集会所		台所	FL20	5	G13	25	昼白色	ランプ交換	5灯式
	松原団地集会所		台所	FL15	2	G13	20	昼白色	ランプ交換	2灯式
	松原団地集会所		屋外	シリカ	1	E26	60	電球色	器具交換	ブラケット
41	神明防災公園		WC	FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	ブラケット
	神明防災公園		WC	FL10	1	G13	15	昼白色	器具交換	ブラケット
42	薬師防災公園		WC	FL20	2	G13	25	昼白色	器具交換	ブラケット
	薬師防災公園		WC	FL10	1	G13	15	昼白色	器具交換	ブラケット
43	志比野公園		屋外	FDL18	1	GX10Q		電球色	器具交換	ブラケット
44	松岡公園		WC	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	松岡公園		WC	FL10	1	G13	15	昼白色	ランプ交換	
45	山王駅		WC	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書・通路	FL40	108	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書(パソコン)	FL40	10	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書(児童コーナー)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書(児童コーナー横物置)	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書(児童コーナー横物置)	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		児童コーナー横WC	クリプトン	1	E17	40	電球色	器具交換	DLφ100
46	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書(給湯室)	FCL20	1	G10q	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書(給湯室)	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書(物置)	FCL20	1	G10q	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		図書(機械室)	シリカ	1	E26	40	電球色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		屋外	水銀灯400	1	E39	410	昼白色	ランプ交換	
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		エレベーター前	FL20	10	G13	25	昼白色	ランプ交換	5灯式
	永平寺支所 (1F・地下1Fのみ)		エレベーター前	シリカ	1	E26	40	電球色	ランプ交換	
	ファミリーパーク		屋外	FDL18	3	GX10Q	25	電球色	器具交換	ブラケット (防水防雨型)
47	ファミリーパーク		WC	FDL18	8	GX10Q	25	電球色	器具交換	ブラケット
	ファミリーパーク		WC	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換	
	ファミリーパーク		WC	FL20	1	G13	25	昼白色	器具交換	ブラケット
	上志比デイサービスセンター		リハビリ室	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比デイサービスセンター		ホール	FL20	20	G13	25	昼白色	ランプ交換	5灯式
	上志比デイサービスセンター		ホール	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		脱衣所	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		脱衣所	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		一般浴室	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		特浴脱衣所	FCL40	2	G10q	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		特殊浴室	FCL40	6	G10q	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		ボイラー室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		トイレ	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
48	上志比デイサービスセンター		トイレ	シリカ	5	E26	60	昼白色	器具交換	DLφ150
	上志比デイサービスセンター		トイレ	シリカ	5	E26	60	電球色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		厨房	FL40	4	G13	45	昼白色	ランプ交換	2灯式
	上志比デイサービスセンター		厨房	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		厨房トイレ	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		厨房トイレ	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		職員トイレ	FL15	1	G13	20	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		職員トイレ	シリカ	1	E26	60	電球色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		スプリンクラー室	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		通路	FCL30	2	G10q	35	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		屋外	FCL30	2	G10q	35	昼白色	ランプ交換	
	上志比デイサービスセンター		屋外	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	

No	施設名	No	使用場所	現在のランプ	数量	口金	消費電力	色	交換方法	留意点
	町営第一駐車場		事務所	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	町営第一駐車場		男子トイレ	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	町営第一駐車場		男子トイレ	FPL55	4	G10q	60	昼白色	ランプ交換	
49	町営第一駐車場		女子トイレ	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	町営第一駐車場		女子トイレ	FL40	2	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	町営第一駐車場		通路	シリカ	2	E26	60	電球色	ランプ交換	
	町営第一駐車場		通路	シリカ	2	E26	60	昼白色	ランプ交換	
50	町営第二駐車場		トイレ	FL20	2	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺中地区消防施設		車庫	FHF32	16	G13	35	昼白色	ランプ交換	
51	永平寺中地区消防施設		外壁	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	ポーチライト
	永平寺松岡東消防施設		車庫	FHF32	16	G13	35	昼白色	ランプ交換	
	永平寺松岡東消防施設		トイレ	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換	
52	永平寺松岡東消防施設		外壁	赤色灯	1				器具交換	赤色灯
	永平寺松岡東消防施設		外壁	FL20	1	G13	25	昼白色	ランプ交換	
	永平寺松岡東消防施設		外壁	ビーム球	1	E26	80	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町消防団西部消防施設		車庫	FL40	6	G13	45	昼白色	ランプ交換	
53	永平寺町消防団西部消防施設		トイレ	クリプトン	1	E17	40	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町消防団西部消防施設		外壁	赤色灯	1				器具交換	赤色灯
	永平寺町消防団志比南分団		車庫	FL40	3	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町消防団志比南分団		車庫	FHF32	4	G13	35	昼白色	ランプ交換	2灯式
54	永平寺町消防団志比南分団		倉庫	FL40	1	G13	45	昼白色	ランプ交換	
	永平寺町消防団志比南分団		外壁	FML13	1	G10q-2	15	電球色	器具交換	ブラケット（防水防雨型）
	永平寺町消防団志比南分団		外壁	赤色灯	1				器具交換	赤色灯
	永平寺北地区消防施設		車庫	FL40	12	G13	45	昼白色	ランプ交換	
55	永平寺北地区消防施設		トイレ	シリカ	1	E26	60	昼白色	ランプ交換	

設計書	町長	副町長	課長	参事	課長補佐	課員	検算	設計
件名	公共施設LED照明器具貸借							
設置場所	松岡小学校 外54施設							
貸借料(税込)					円	貸借料(税抜)	円	
						消費税等相当額	円	
業 務 概 要								
当初					変更			
LED照明器具貸借 N=55施設								

細目別内訳

賃貸借料						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松岡小学校		1	式			
御陵小学校		1	式			
吉野小学校		1	式			
志比小学校		1	式			
志比南小学校		1	式			
志比北小学校		1	式			
上志比小学校		1	式			
松岡中学校		1	式			
永平寺中学校		1	式			
上志比中学校		1	式			
四季の森複合施設		1	式			
永寿苑 永平寺デイサービスセンター		1	式			
やすらぎの郷		1	式			
上志比公民館		1	式			
永平寺生活改善センター		1	式			

細目別内訳

賃貸借料						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
町立図書館		1	式			
御陵公民館		1	式			
吉野公民館		1	式			
上志比文化会館 サンサンホール		1	式			
緑の村ふれあい センター		1	式			
松岡B&G海洋センター		1	式			
緑の村グラウンド 管理棟		1	式			
松岡庭球場管理棟		1	式			
松岡総合運動公園 (You meパークトイレ・倉庫)		1	式			
上志比庭球場管理棟		1	式			
禅の里笑来		1	式			
御陵コミュニティセンター		1	式			
吉野コミュニティセンター		1	式			
松原団地A棟		1	式			
松原団地B棟		1	式			

貸貸借料						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
越坂団地A-1棟		1	式			
越坂団地A-2棟		1	式			
越坂団地B-1棟		1	式			
越坂団地集会場		1	式			
諏訪間団地		1	式			
諏訪間団地集会場		1	式			
松岡河川公園		1	式			
永平寺河川公園		1	式			
中島河川公園		1	式			
松原団地集会場		1	式			
神明防災公園		1	式			
薬師防災公園		1	式			
志比塚公園		1	式			
松岡公園		1	式			
山王駅		1	式			

細目別内訳

貸貸借料						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
永平寺支所	1階、地下1階	1	式			
ファミリーパーク		1	式			
上志比デイサービスセンター		1	式			
町営第1駐車場		1	式			
町営第2駐車場		1	式			
永平寺中地区脱消防施設		1	式			
永平寺松岡東消防施設		1	式			
永平寺町消防団西部消防施設		1	式			
永平寺町消防団志比南分団		1	式			
永平寺北地区消防施設		1	式			
小計						

細目別内訳

賃貸借料(120ヵ月総額)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松岡小学校		120	ヵ月			
御陵小学校		120	ヵ月			
吉野小学校		120	ヵ月			
志比小学校		120	ヵ月			
志比南小学校		120	ヵ月			
志比北小学校		120	ヵ月			
上志比小学校		120	ヵ月			
松岡中学校		120	ヵ月			
永平寺中学校		120	ヵ月			
上志比中学校		120	ヵ月			
四季の森複合施設	多業種交流センター 旧傘松閣 公衆便所	120	ヵ月			
永寿苑 <small>永平寺デイサービスセンター</small>		120	ヵ月			
やすらぎの郷		120	ヵ月			
上志比公民館		120	ヵ月			
永平寺生活改善センター		120	ヵ月			

細目別内訳

賃貸借料						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
町立図書館		120	ヵ月			
御陵公民館		120	ヵ月			
吉野公民館		120	ヵ月			
上志比文化会館 サンサンホール		120	ヵ月			
緑の村ふれあい センター		120	ヵ月			
松岡B&G海洋センター		120	ヵ月			
緑の村グラウンド 管理棟		120	ヵ月			
松岡庭球場管理棟		120	ヵ月			
松岡総合運動公園 <small>(You meパークトイレ・倉庫)</small>		120	ヵ月			
上志比庭球場管理棟		120	ヵ月			
禅の里笑来		120	ヵ月			
御陵コミュニティセンター		120	ヵ月			
吉野コミュニティセンター		120	ヵ月			
松原団地A棟		120	ヵ月			
松原団地B棟		120	ヵ月			

賃貸借料(120ヵ月総額)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
越坂団地A-1棟		120	ヵ月			
越坂団地A-2棟		120	ヵ月			
越坂団地B-1棟		120	ヵ月			
越坂団地集会場		120	ヵ月			
諏訪問団地		120	ヵ月			
諏訪問団地集会場		120	ヵ月			
松岡河川公園		120	ヵ月			
永平寺河川公園		120	ヵ月			
中島河川公園		120	ヵ月			
松原団地集会場		120	ヵ月			
神明防災公園		120	ヵ月			
薬師防災公園		120	ヵ月			
志比塚公園		120	ヵ月			
松岡公園		120	ヵ月			
山王駅		120	ヵ月			

細目別内訳

賃貸借料						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
永平寺支所	1階、地下1階	120	ヵ月			
ファミリーパーク		120	ヵ月			
上志比デイサービスセンター		120	ヵ月			
町営第1駐車場		120	ヵ月			
町営第2駐車場		120	ヵ月			
永平寺中地区眺望防施設		120	ヵ月			
永平寺松岡東防施設		120	ヵ月			
永平寺町消防団西部防施設		120	ヵ月			
永平寺町消防団志比南分団		120	ヵ月			
永平寺北地区防施設		120	ヵ月			
小計						