

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
年 月 日		
永平寺町消防本部消防長 様		
届出者		
住 所 <u>吉田郡永平寺町〇〇〇〇-〇-〇〇</u>		
氏 名 <u>永平寺 太郎</u>		
電話番号 <u>0776-〇〇-〇〇〇〇</u>		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 記		
防 火 対 象 物	所在地	吉田郡永平寺町〇〇〇〇-〇-〇〇
	名 称	〇〇〇飯店
	用 途	飲食店
	規 模	地上 1 階 地下 階 延べ面積 〇〇〇m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器	
※受 付 欄		※経 過 欄
※備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

消 火 器 具 点 検 票										
名 称	〇〇〇飯店					防 火 管 理 者				
所 在	吉田郡永平寺町〇〇〇〇-〇-〇〇					立 会 者	永平寺 太郎			
点検種別	機 器 点 検	点検年月日	〇〇年〇〇月〇〇日～〇〇年〇〇月〇〇日							
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL						
	永平寺 太郎		〇〇〇飯店	0 7 7 6 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇						
		住所		吉田郡永平寺町〇〇〇〇-〇-〇〇						
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容		
		消 火 器 の 種 別								
		A	B	C	D	E	F	判 定	不 良 内 容	
		機 器 点 検								
設 置 状 況	設 置 場 所	1		○				1	通行障害	位置変更
	設 置 間 隔	1		○				1	歩行距離オーバー	位置変更
	適 応 性	○		○				○		
	耐 震 措 置									
表 示 ・ 標 識		○		○				○		
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○		○				○		
	安 全 栓 の 封	○		○				○		
	安 全 栓	○		○				○		
	使 用 済 みの 表 示 装 置	○		○				○		
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等	○		○				○		
	キ ャ ッ プ	○		○				○		
	ホ ー ス	○		○				○		
	ノ ズ ル ・ ホ ー ン ・ ノ ズ ル 栓	○		○				○		
	指 示 圧 力 計	○		○				○		
	圧 力 調 整 器									
安 全 弁										
保 持 装 置										
車 輪 (車 載 式)										
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)										

粉末消火器はA列に記入する

A：粉末消火器 C：強化液消火器

不良：本数

正常：○

・①～⑩のうち、一つでも不良となる場合は、買替え等が必要となります。

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

